

# कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद उधम सिंह नगर।

ईमेल—cfoudn.ukfs@gmail.com,

फोन नं०—05944-240071

पत्रांक: क्रमांक—71 / न—३ / एफ०एस० / ऑनलाईन / 2022

दिनांक मई 07, 2022

स्वामी / प्रबन्धक  
मै० ज्ञानदीप ग्लोबल स्कूल,  
नैनीताल रोड दोराहा बाजपुर,  
उधम सिंह नगर।

विषय :— अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के सम्बन्ध में।

आपके प्रार्थनापत्र यूआईडी नं०—46201155 दिनांक 29.04.2022 के अनुसार मै० सहारा ज्ञानदीप ग्लोबल स्कूल, नैनीताल रोड दोराहा बाजपुर, उधम सिंह नगर की अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण प्रभारी अग्निशमन केन्द्र काशीपुर हासा किया गया। प्रभारी अग्निशमन केन्द्र काशीपुर की निरीक्षण-आख्या के अनुसार स्थापित अग्निशमन यन्त्र कार्यशील दशा में हैं उपकरणों की रिफिलिंग कराकर निर्धारित परिक्षण शुल्क राजकोष में जमा करा दिया गया है।

निर्देशित किया जाता है कि अग्निशमन उपकरणों को सदैव कार्यशील दशा में रखेंगे। भवन के विस्तार/अतिरिक्त निर्माण करने पर तदनुसार अतिरिक्त अग्निशमन व्यवस्था करनी होगी, साथ ही अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त संस्थान को प्रत्येक 06 माह में संस्थान/भवन आख्या परिसर में अग्निसुरक्षा व्यवस्था एवं उपकरणों की स्थिति संतोषजनक एवं कार्यशील होने का अध्यया परिचारित नहीं कराया जायेगा। प्रत्येक स्व-घोषणा पत्र/Self Audit report इस कार्यालय को प्रस्तुत/अपलोड करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक 03 तर्फ में अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र नवीनीकृत नहीं कराये जाने की दशा में यह अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जाएगा।

अतः मै० ज्ञानदीप ग्लोबल स्कूल, नैनीताल रोड दोराहा बाजपुर, उधम सिंह नगर की अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 07 मई 2022 से 06 मई 2025 तक इस आधार पर प्रदान किया जाता है कि निम्न शर्तों का पालन किया जाना आवश्यक होगा:-

- सभी बाहर निकलने या बचाव के रास्ते, सैटैपैक तथा सीढ़ियां प्रत्येक दशा में अवरोध मुक्त रखी जाय।
- आपके संस्थान के सभी कर्मचारियों को उपलब्ध अग्निशमन यन्त्रों का तथा सुरक्षित निष्काशन प्रक्रिया (Evacuation) का ज्ञान होना आवश्यक है।
- सभी अग्निशमन यन्त्रों को कार्यशील दशा में रखने की जिम्मेदारी प्रबन्धन की होगी। अतिरिक्त अग्निशमन यन्त्रों की स्थापना का अर्थ यह नहीं लगाया जाय कि अग्निकाण्ड की घटना नहीं हो सकती। अतः प्रबन्धन को अग्निरोधक उपाय सदैव करते रहना चाहिए।
- भवन/संस्थान में विद्युत यन्त्रों की स्थापना, वैटीलेशन, स्ट्रॉकवर, स्टेंबिलिटी, सैट बैक एरिया व निर्माण, Land Use Change में बदलाव आदि का सत्यापन संबंधित अधिकारी से कराया जाय।
- संस्थान के विस्तार/अतिरिक्त निर्माण करने से पूर्व इस कार्यालय से मानविक्री अनुमोदित कराकर मानक के अनुसार अतिरिक्त अग्निशमन व्यवस्था की जानी आवश्यक होंगी।
- विद्युत विविध वोर्ड/विद्युत पैनल के आस-पास किसी भी प्रकार की ज्वलनशील सामग्री का भण्डारण नहीं किया जाएगा, भण्डारण किये जाने पर यह प्रबन्धन की लापरवाही मानी जाएगी तथा भविष्य में अग्निदुर्घटना घटित होने पर दीमा दावे हेतु संस्तुति नहीं की जाएगी।
- विद्यालय में कम्प्यूटर लैब एवं अन्य लैब संचालित होने पर कम्प्यूटर लैब में 02 अदद सीओ२ कायर एक्सटिग्यूशर क्षमता 4.5 किग्रा, अन्य लैब में 02 अदद एचीसी कायर एक्सटिग्यूशर क्षमता 5 किग्रा एवं 04 अदद सेण्ड बैकेट, तथा जनरेटर के पास एक अदद एचीसी कायर एक्सटिग्यूशर क्षमता 5 किग्रा व 04 अदद सैण्ड बैकेट निर्धारित प्लेटफार्म पर रखायित किया जाना आवश्यक है।

Chairman :—  
Gyandeep Global School  
Nainital Road, Doraha, Bazpur.

Principal  
Gyandeep Global School  
Nainital Road, Doraha  
Bazpur (USN)