



**EMMEDI metalli S.r.l.**  
Via Marconato, 11  
20811 Cesano Maderno (MB) Italy  
Tel. +39 0362.54.54.02

# DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

## CLIMAX

### TUBO DI RAME PREISOLATO

**EMMEDI metalli DICHIARA** che il prodotto in oggetto è conforme alle seguenti proprietà

#### Caratteristiche Tubo rame

Rame ITS (Cu-DHP 99.90 min.) ricotto (R220) residuo carbonioso <0,20 mg/dm<sup>2</sup>, senza saldatura, per acqua, aria, gas e fluidi in genere. Caratteristiche meccaniche, dimensioni, tolleranze ed eccentricità secondo la normativa EN 1057.

#### Caratteristiche Isolamento

Guaina isolante in polietilene espanso estruso a cellule chiuse con i seguenti valori tecnici:

- Conduttività termica a 40° = 0,040 W/m\*K
- Fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo (anticondensa) ≥ 10.000
- Reazione al fuoco Euroclasse BL-s1-d0
- Temperatura di utilizzo - 40°C / +100°C
- Non contiene CFC
- Pellicola esterna in LDPE

Il tubo di rame preisolato climax in virtù delle caratteristiche sopra indicate è idoneo per il trasporto di liquidi refrigeranti e per la realizzazione di impianti Fan-Coil

La conformità è subordinata al pieno rispetto delle normative vigenti nell'installazione  
Si rilascia la presente dichiarazione per gli usi di legge consentiti.

Cesano Maderno, 27/01/2023

**Emmedi Metalli Srl**