



EMMEDI metalli S.r.l.
Via Marconato, 11
20811 Cesano Maderno (MB) Italy
Tel. +39 0362.54.54.02

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

TUBO RAME NUDO ACR

EMMEDI metalli DICHIARA che il prodotto in oggetto è conforme alle seguenti proprietà

Caratteristiche Tubo rame

Rame ACR Cu-DHP CW024A (Cu=99,90% min. – P=0,0015÷0,040%), residuo carbonioso <0,34 mg/dm²

Stato fisico secondo EN 12735/1 ricotto in rotoli (R220) e crudo in verghe (290)

Dimensioni tolleranze ed eccentricità secondo la norma EN 12735/1

Superficie interna del tubo lucida, pulita ed asciutta assicurata dalla chiusura delle estremità di ogni tubo mediante tappi.

Il tubo di rame nudo acr in virtù delle caratteristiche sopra indicate è idoneo per la produzione di impianti split-system e condizionamento di grande portata.

La conformità è subordinata al pieno rispetto delle normative vigenti nell'installazione

Si rilascia la presente dichiarazione per gli usi di legge consentiti.

Cesano Maderno, 27/01/2023

Emmedi Metalli Srl