

कार्यालय कार्यकारी अभियंता
सार्वजनिक बांधकाम विभाग
नागभिड
दुरध्वनी क्र. ०७१७९-२४००६६
E-mail-nagbhid.ee@mahapwd.com
दि. १५/०२/२०१९

जावक क्र. ३३७ /कार(६)/२०१९
प्रति,

✓ प्राचार्य,
विश्वज्योती कान्हेट
तळोधी (बा) ता. नागभिड
जि. चंद्रपूर


विषय :: इमारत सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र मिळण्याबाबत.

संदर्भ :: १. आपले पत्र क्र. VJCS/२०१९/८८ दि. १०/०१/२०१९.

२. उपविभागीय अभियंता, सा.बां.उपविभाग, नागभिड यांचे पत्र क्र. ५१/तांत्रिक/२०१९ दि. २३/०१/२०१९.

विषयाचे अनुषंगाने विश्वज्योती कान्हेट तळोधी (बा) ता. नागभिड जि. चंद्रपूर येथील इमारत बांधकाम उपविभागीय अभियंता, सा.बां.उपविभाग, नागभिड यांनी तपासणी केल्यानुसार सुरक्षितता प्रमाणपत्र इमारत तपासणी सुचिसह या सोबत देण्यात येत आहे.

सहपत्र :: प्रमाणपत्र



(हे. शां. कोठारी)
कार्यकारी अभियंता
सार्वजनिक बांधकाम विभाग
नागभिड

प्रतिलिपी :: उपविभागीय अभियंता, सा.बां.उपविभाग, नागभिड यांना माहितीस अग्रेषित.

:: प्रमाणपत्र ::

प्रमाणित करण्यांत येते की, मौका तपासणी नुसार विश्वज्योती कान्द्वेंट तळोधी (वा) ता. नागभिड जि. चंद्रपूर या इमारतीचे बांधकाम मजबुत व सुस्थितीत असुन, इमारतीत लावलेली अग्नीशामक संयंत्रे योग्य आहेत पिण्याचे पाणी तपासुन पाणी पिण्यायोग्य असल्याची खात्री करावी. तसेच इमारतीचे स्ट्रक्चरल ऑडीट या विभागा मार्फत होत नसल्याने व्हि.एन.आय.टी.मार्फत करून घ्यावे.

सबब प्रमाणपत्र देण्यात येत आहे.


(हे.शा.कोठारी)
कार्यकारी अभियंता
सार्वजनिक बांधकाम विभाग
नागभिड

शाळा इमारत दर्जोन्नत करण्यासाठी आवश्यक इमारत सुरक्षिततेची तपासणी सुची

अ. क्र.	बाब	अर्जदाराचे पुरवायची माहिती	तपासणी अधिकाऱ्याचे अभिप्राय
१	२	३	४
१	शाळेचे नाव	विश्व ज्योती कॉन्व्हेंट स्कूल, तळोभी	✓
२	शाळेच्या संचालकाचे नाव	विश्व ज्योती नॉन्प्रिट बल सोसायटी, तळोभी	✓
३	शाळेचे बांधकाम कोणत्या वर्षी झाले?	२०११ - २०१२	2011-12
४	शाळा इमारत बांधकामाची जागा संबंधित विभागाकडून (अकृषक) करण्यात आली आहे काय?	होय.	(N.A. copy होय. जोडलेली आहे.)
५	शाळा इमारत बांधकामासाठी ग्रामपंचायत/नगरपरिषद/नगरपंचायत तथा संबंधित यंत्रणेकडून/विभागाकडून परवानगी घेण्यात आली आहे काय?	ग्रामपंचायत कडून परवानगी घेण्यात आली.	ग्रामपंचायत येथे परवानगी जोडलेली आहे.
६	शाळा इमारतीचे जोता क्षेत्रफल किती आहे? (Built up Area)	Area under prop construction - 1159.04 M ²	As per plan and actual site visit measurement.
७	इमारतीचा बांधकामाचा प्रकार (कच्चे/पक्के)	पक्के	पक्के
८	इमारतीचा दर्जा सुरक्षितता व मजबूत	इमारतीचे बांधकाम मजबूत असून सुरक्षितता आहे.	होय सुरक्षितता आहे.
९	शाळा इमारतीचे स्ट्रक्चर डिझाईन प्रमाणित संस्था/व्यक्तीकडून करण्यात आलेले आहे काय? व किती क्षमतेसाठी केलेले आहे?	होय. (AAJ engineers & consultants, Nagpur)	होय. १००००० कि.ग्रा. जोडलेली आहे.
१०	फाऊंडेशनचा प्रकार	आर.सी.सी. देपोगार्डन फुलींग	R.C.C. framed slab
११	जोत्याची उंची	१.० मिटर	(Avg) ०.75 m
१२	शाळेच्या इमारतीचे बांधकाम किती मजल्याचे आहे? व किती मजल्याचे मंजूरी प्राप्त आहे?	शाळा इमारतीचे तळमजलाए पहिला मजला व दुसरा मजला असे बांधकाम आहे.	6+2
१३	छताचा प्रकार	आर.सी.सी. स्लॅब	R.C.C. Slab
१४	छताची उंची किती आहे?	४.० मिटर	३.३२m
१५	शाळेचे छत सुरक्षितता आहे काय? (छत गळत असल्यास)	शाळेचे छत सुरक्षितता असून गळत नाही.	No dampness or slab
१६	शाळेच्या वर्गखोल्यांची/क्षमतेची माहिती (वर्गसंख्या व वर्गावर विद्यार्थी संख्या)	विषादगरी ते वर्ग १० एकूण पटसंख्या ६३९ एका वर्गाची पटसंख्या (कमान) - ४५ वर्गखोलीचे क्षेत्रफल - ६.० x ८.० मिटर	As per user depth information & actual site visit measurement.

अ. क्र.	बाब	अर्जदाराने पुरवायची माहिती	तपासणी अधिकाऱ्याचे अभिप्राय
३०	वापरात येणाऱ्या पाण्याचे स्रोत व पाण्याची प्रमाणित संस्थेमार्फत गुण चाचणी केलेली आहे काय? व केलेली असल्यास त्याचे प्रमाणपत्र	बोस्वेलचे पाणि वापरण्यात येते. आरोग्यविभाग प्रयोगशाळेचे शुध्दतेचे प्रमाणपत्र आहे.	Yes certified copy is attached
३१	शाळेत वापरण्यात येणारे पिण्याचे पाणी पिण्यास योग्य आहे काय? नसल्यास पाणी पिण्यायोग्य करण्यासाठी काय उपाययोजना करण्यात आली आहे?	पिण्याच्या पाण्यासाठी शाळेत वाटर फिल्टर बसविण्यात आले आहे.	Yes purification of water filter is done
३२	पाणी साठविण्यासाठी केलेली उपाययोजना व ती पुरेशी आहे काय?	शाळेच्या टेरेसवर १०००० लिटरची पाण्याची टंकी आहे.	concrete tank 40,000 lit capacity
३३	शाळेचा पोचमार्ग (मुख्य रस्त्याला जोडणारा) सुरक्षित व योग्य आहे काय?	होय	connected to N.R. Road. (B.T. Road)
३४	शाळेचे पटागण/ खेळाचे मैदान पुरेशे आहे काय?	होय	Yes.
३५	शाळेच्या परिसराला संरक्षण भित आहे काय?	होय	Yes. compound with wire fencing available
३६	पुरेशी विद्युत उपकरणे लावलेली आहेत काय? वर्गखोल्या पुरेशा लाईट व फॅनची व्यवस्था आहे करण्यात आली आहे काय?	होय	Yes Electricity is sufficient
३७	शाळा इमारत बांधकामाच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने काही आवश्यक सुचना / बदल असल्यास अभिप्राय		Use Antiskid Tile for W.C. & Bath, mirror polish Kott. Stone flooring for class Room.

श्री. वि. जी. कुंभारे
कनिष्ठ अभियंता

तपासणी अधिकाऱ्याचे नाव व हुद्दा

तपासणी दिनांक- 22/01/2019

तपासणी अधिकाऱ्याची स्वाक्षरी

अर्जदाराची स्वाक्षरी व दिनांक

22/01/19
PRINCIPAL

उपविभागीय अभियंता
सा बा उपविभाग
नागभीड

का. वि. शा. कोठारी
(हे. शा. कोठारी)
कार्यकारी अभियंता
सार्वजनिक बांधकाम विभाग
नागभीड