



उत्तर प्रदेश सरकार
लोक निर्माण विभाग



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
Office of the Executive Engineer
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, फिरोजाबाद
Construction Division, PWD,
Firozabad

सिविल लघुइन, फिरोजाबाद-283203
E-mail :- eeedpwardfirozabad@gmail.com

पत्रांक 1913 / 1८

दिनांक 05/06/24

सेवा में

मुख्य विकास अधिकारी,
फिरोजाबाद।

विषय :- विद्यालय/भवन की एन०बी०सी० 2005 के मानकों पर जाँच आख्या के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- जिला विकास कार्यालय के अंकन संख्या 121 दिनांक 02.05.2024

महोदया,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आपके द्वारा ज्योति पुंज पब्लिक स्कूल, ग्राम हुसैनपुर जगे, बैन्नी सिनौरा, वि०ख० हाथवन्त जिला फिरोजाबाद के विद्यालय/भवन की एन०बी०सी० 2005 के मानकों पर जाँच कर जाँच आख्या उपलब्ध कराने हेतु अग्रेसित किया गया है जिसके कम में श्रेष्ठ आर्क ग्रुप, जैन नगर, खेडा निकट सैयद द्वारा उक्त विद्यालय के सम्बन्ध में अपना Structure Safety Certificate प्रस्तुत किया गया है, जिससे प्रमाणित होता है कि उक्त आर्किटेक्ट ने अपने Supervision में ही एन०बी०सी०-2005 के अनुसार ही विद्यालय का निर्माण कराया है।

अतः प्रमाणित किया जाता है कि उक्त विद्यालय/भवन एन०बी०सी० 2005 के अनुसार ही निर्मित किया गया है।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

5/6/2024
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
फिरोजाबाद।

विद्यालयों में सुरक्षा विशेषकर भूकम्परोधी (NBC)/अग्नि से सुरक्षा सम्बंधी चेकलिस्ट
सी0बी0एस0ई0/आई0सी0एस0सी0 विद्यालय (कक्षा 6 से 12) हेतु चेकलिस्ट

क्रमांक	सुरक्षा सम्बंधी तकनीकी बिन्दु	जाँच आख्या
	भवन की चेकलिस्ट	
1	क्या भवन का मानचित्र पंजीकृत आर्किटेक्ट/इंजीनियर से बना है।	हाँ
2	क्या भवन मानचित्र स्थानीय निकाय/प्राधिकरण/सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत है।	हाँ
3	क्या भवन तीन मंजिल से अधिक ऊँचा है।	नहीं
4	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 1.8 हेक्टर (18000 वर्गमी0) है।	नहीं
5	क्या भवन के चारों तरफ 6.00 मी0 खुला स्थान है।	हाँ
6	क्या भवन में वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था है भवन में सेट बैंक में पार्किंग है।	हाँ
7	क्या भवन का ओरिएन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त एच हवा का संचलन है।	हाँ
8	क्या मुख्य पहुँच मार्ग (Approach Road) की चौड़ाई न्यूनतम 12मी0 है।	हाँ
9	क्या भवन की छत आर.सी.सी. की बनी है ? यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री का प्रयोग नहीं लाई गयी।	10.00 फीट हाँ
10	क्या भवन की दीवारें ईट या पत्थर की सीमेंट मसाले से बनी है।	हाँ
11	क्या भवन की दीवारों/छतों में क्रैक है ?	हाँ
12	क्या कक्षा की छतों की ऊँचाई फर्श से न्यूनतम 3.6 मी0 (छोटे क्षेत्रों में 3.0मी0) है ?	नहीं
13	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (बाउन्ड्रीवाल गेट) की चौड़ाई 6.00मी0 एवं ऊँचाई 4.50 मी0 है ?	हाँ
14	क्या खिड़कियों का क्षेत्रफल कक्षा के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है? खिड़कियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं किया गया है ?	हाँ
15	क्या कक्षा में न्यूनतम दो दरवाजे हैं?	हाँ
16	क्या कक्षा के दरवाजों की न्यूनतम माप (चौड़ाई 1.00मी0 ऊँचाई 2.0मी0) है?	हाँ
17	क्या विद्यालय भवन यदि दो मंजिला या अधिक है, तो न्यूनतम दो स्टेयर केस (जीने) का प्राविधान है?	हाँ
18	क्या एक मंजिला से अधिक ऊँचे भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मिमी0 तथा राइजर 150 मिमी0 है?	हाँ
19	क्या भवन में अग्निशामक यंत्र (Fire Extinguisher) एवं ऑटोमैटिक स्प्रिंकलर सिस्टम (Automatic Sprinkler System) उचित स्थान पर लगे हैं ?	हाँ
20	क्या भवन में फर्स्ट एण्ड फायर फाइटिंग एप्लाइन्सेज (First air Fire Fighting Appliance) की व्यवस्था है?	हाँ
21	क्या विद्यालय के छात्रों/अध्यापकों को समय-समय पर अग्नि से बचाव का प्रशिक्षण दिया जाता है ?	हाँ
22	क्या भवन में उपर्युक्त स्थानों पर प्राथमिक चिकित्सा बाक्स (First Aid Box) स्थापित है ?	हाँ

अवर अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
फिरोजाबाद

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
फिरोजाबाद