

Company Name: _____ Dept: _____ Location: _____ Date: _____

#14

ÓRDENES DE SEGURIDAD ELÉCTRICA - PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

Solo personas calificadas deben trabajar en equipos o sistemas eléctricos. Solo las personas calificadas serán permitido realizar cualquier función cerca de conductores aéreos energizados a menos que haya contacto accidental ha sido protegido contra. No se debe realizar el trabajo sobre las partes energizadas expuestas del equipo o sistemas hasta que se cumplan las siguientes condiciones:acumulativa

1. La supervisión responsable ha determinado que el trabajo debe realizarse mientras el equipo o los sistemas están energizados
2. El personal involucrado ha recibido instrucciones o técnicas de trabajo y el peligro involucrado en trabajando en equipos energizados.
3. Se ha proporcionado y se utiliza un equipo de protección personal adecuado. Guantes con aislamiento adecuado debe funcionar para voltajes superiores a 300 voltios, nominales.
4. Se ha proporcionado y se usa protección ocular adecuada.
5. Donde se requiera, barreras adecuadas, barricadas, etiquetas o señales están en su lugar para la protección del personal.

Después de completar el trabajo requerido en un sistema o equipo energizado, una persona autorizada será responsable de:

1. Extracción del área de trabajo de cualquier equipo de protección de personal temporal, y
2. Reinstalar todas las barreras o cubiertas permanentes

Todos los equipos y sistemas eléctricos se tratarán con energía hasta que se prueben o se demuestre que están desenergizados

Meeting Conducted By:

Meeting Attended By:

Print Name

Signature

Document Filing Reference

Notes & Suggestions