

Company Name: \_\_\_\_\_ Dept: \_\_\_\_\_ Location: \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_

#250

## Escaleras - General

- (1) Las escaleras deben tener al menos 24 pulgadas de ancho y deben estar equipadas con barandillas, barandillas, peldaños y descansos.
- (2) Las barandillas y tablas que cumplan con los requisitos del Artículo 16 de estas órdenes de seguridad se instalarán alrededor de Escaleras.

*Los siguientes requisitos se aplican a todas las escaleras como se indica:*

1. Las escaleras temporales que no serán una parte permanente de la estructura en la cual se realizan los trabajos de construcción serán de al menos 24 pulgadas de ancho. La escalera tendrá descansos en cada piso, o nivel, de no menos de 30 pulgadas en la dirección de desplazamiento y se extenderá al menos 24 pulgadas de ancho por cada 12 pies o menos de elevación vertical.
2. Las escaleras se instalarán entre 30° y 50° desde la horizontal.
3. La altura del riser y la profundidad de la banda de rodamiento deberán ser uniformes dentro de cada tramo de escaleras, incluida cualquier estructura de cimentación utilizada como una o más bandas de rodadura de las escaleras. Las variaciones en la altura del riser o la profundidad de la banda de rodadura no deben exceder 1/4 de pulgada (0.6 cm) en ninguna escalera.
4. Cuando las puertas o portones se abren directamente sobre una escalera, se debe proporcionar una plataforma, y el giro de la puerta no debe reducir el ancho efectivo de la plataforma a menos de 20 pulgadas (51 cm).
5. Los lados y bordes desprotegidos de los descansillos de la escalera deben estar provistos de barandas. Los criterios de diseño para las barandillas se prescriben en la Sección 1620 de estas órdenes de seguridad.
6. El aterrizaje y las huellas de la bandeja de metal, cuando se usen, deberán asegurarse en su lugar antes de rellenar con concreto u otro material.
7. Todas las partes de las escaleras deben estar libres de proyecciones peligrosas, como las uñas que sobresalen.
8. Las condiciones resbaladizas en una escalera deben eliminarse antes de que la escalera se use para alcanzar otro nivel.

Meeting

Meeting

Notes & Su