

Company Name: _____ Dept: _____ Location: _____ Date: _____

#083

PELIGRO DE INCENDIO Y MATERIAL DE TRABAJO

Almacenamiento de patio abierto:

Los materiales combustibles deben apilarse teniendo en cuenta la estabilidad de las pilas y en ningún caso deben ser más alto que 20 pies.

Las calzadas entre y alrededor de pilas de almacenamiento de combustible deben tener al menos 15 pies de ancho y mantenerse libre de acumulación de basura, equipo u otros artículos o materiales. Calzadas debe estar espaciado de tal manera que el espacio máximo ocupado de cualquier sección no sea mayor de 50 pies por 150 pies.

Todo el sitio de almacenamiento debe mantenerse libre de la acumulación de materiales combustibles innecesarios.

Las malezas y el césped deben mantenerse bajos y se debe proporcionar un procedimiento regular para la limpieza periódica de toda el área.

El método de apilado debe ser sólido siempre que sea posible y en pilas ordenadas y regulares. Combustible El material no debe almacenarse al aire libre a menos de 10 pies de un edificio o estructura.

El equipo portátil de extinción de incendios, adecuado para el riesgo de incendio involucrado, debe proporcionarse en lugares convenientemente accesibles en el área del patio. Los extintores portátiles, con una clasificación de no menos de 2A, deben colocarse de manera que la distancia máxima de viaje a la unidad más cercana no exceda los 75 pies. Los empleados deben ser entrenados en el uso de extintores de incendios anualmente.

Excepción: los extintores de incendios deben mantenerse a una distancia de 50 pies de donde haya más de 5 galones de inflamable o se está utilizando líquido combustible o 5 libras de gas inflamable 3.

Meeting Conducted By:

Meeting Attended By:

Print Name

Signature

Document Filing Reference

Notes & Suggestions