

Calidad de Gas Febrero 2021



TRANSPORTADORA DE GAS DE TRANCOSO S.A. de C.V.

Origen
Punto de Interconexión con Gas Natural del Noroeste S.A. de C.V.
Destino
Trancoso, Zacatecas

Nota: La calidad del gas es proporcionada por el Proveedor quincenalmente posterior al periodo de consumo, por lo que la información se actualiza con la misma periodicidad

Fecha Componente	Lunes		Martes	Miércoles	Jueves		Viernes		SABADO	DOMINGO		Lunes		SABADO	DOMINGO		Lunes		Martes	Miércoles	Jueves		Viernes		SABADO	DOMINGO		Lunes		Martes	Miércoles	Jueves		Viernes		SABADO	DOMINGO	
	01-feb-21	02-feb-21	03-feb-21	04-feb-21	05-feb-21	06-feb-21	07-feb-21	08-feb-21	09-feb-21	10-feb-21	11-feb-21	12-feb-21	13-feb-21	14-feb-21	15-feb-21	16-feb-21	17-feb-21	18-feb-21	19-feb-21	20-feb-21	21-feb-21	22-feb-21	23-feb-21	24-feb-21	25-feb-21	26-feb-21	27-feb-21	28-feb-21	29-feb-21	30-feb-21	01-mar-21	02-mar-21	03-mar-21	04-mar-21	05-mar-21	06-mar-21		
Metano																																						
Nitrogeno																																						
Dioxido de carbono																																						
Etano																																						
Propano																																						
i-Butano																																						
n-Butano																																						
i-Pentano																																						
n-Pentano																																						
Hexano																																						
Heptano																																						
Octano																																						
C9+																																						
Suma																																						
Poder calorífico base seco 16 J/m3																																						
Gravedad Especifica																																						

Punto de Rocio °C	-2.00	-37.16	-41.57	-68.98	-68.08	-69.40	-68.72	-68.83	-71.17	-70.58	-70.03	-69.30	-65.70	-47.13	-50.08	-36.89	-65.07	-68.67	-68.20	-67.91	-68.59	-61.71	-68.16	-69.77	-69.21	-62.85	-66.96	-68.85	-69.21
H2O (mg/m3)	110.00	3.3977	3.4285	3.4318	3.4318	3.4153	3.3937	3.3917	3.4312	3.4400	3.4326	3.4321	3.4087	3.4032	3.4270	3.4227	2.6277	1.3488	0.8654	1.3228	1.6490	6.8407	3.7241	1.8484	2.3145	5.5693	4.9782	2.9353	1.5455
Wabbe MJ / m3	48.20 - 53.20 Min. - Max	49.86	49.97	50.66	50.71	50.54	50.39	50.41	50.36	50.47	50.54	50.58	50.31	50.05	50.20	50.25	50.58	50.54	51.17	51.20	51.15	50.86	51.06	50.76	50.69	50.55	50.42	50.32	50.37
O2 %	0.20%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
H2S (mg/m3)	6.00	0.9504	0.6961	0.0362	0.0342	0.0350	0.0998	0.0700	0.0352	0.0323	0.0287	0.0339	0.1795	0.6107	0.5331	0.9090	0.1515	0.0351	0.0288	0.0244	0.0320	0.3476	0.1144	0.0372	0.0668	0.2610	0.1562	0.0657	0.0170
Total de inertes	Max. 6.0%	1.70%	1.66%	1.45%	1.46%	1.56%	1.61%	1.65%	1.65%	1.54%	1.48%	1.48%	1.63%	1.66%	1.66%	1.65%	1.59%	1.56%	0.40%	0.33%	0.47%	0.76%	0.62%	1.03%	1.22%	1.40%	1.47%	1.56%	1.51%
Azufre Total (mg/m3)	150	0.7515	0.5782	0.0371	0.0341	0.0277	0.0833	0.0540	0.0332	0.0313	0.0301	0.0376	0.1589	0.5110	0.4404	0.7223	0.1872	0.0510	0.0430	0.0817	0.1183	0.3633	0.2153	0.1192	0.0417	0.1297	0.0774	0.0501	0.0114