Calidad de Gas Abril 2023

TRANSPORTADORA DE GAS DE TRANCOSO S.A. de C.V.

Origen

Punto de Interconexión con Gas Natural del Noroeste S.A. de C.V.

Destino

Trancoso, Zacatecas

Nota: La calidad del gas es proporcionada por el Proveedor quincenalmente posterior al periodo de consumo, por lo que la información se actualiza con la misma periodicidad

		SABADO	DOMINGO	Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	SABADO	DOMINGO	Lines	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	SABADO	DOMINGO	Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	SABADO	DOMINGO	Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	SABADO	DOMINGO	
Fecha		**01-abr-23**	**02-abr-23**	**03-abr-23**	**04-abr-23**	**05-abr-23**	**06-abr-23**	**07-abr-23**	**08-abr-23**	**09-abr-23**	**10-abr-23**	**11-abr-23**	**12-abr-23**	**13-abr-23**	**14-abr-23**	**15-abr-23**	**16-abr-23**	**17-abr-23**	**18-abr-23**	**19-abr-23**	**20-abr-23**	**21-abr-23**	**22-abr-23**	**23-abr-23**	**24-abr-23**	**25-abr-23**	**26-abr-23**	**27-abr-23**	**28-abr-23**	**29-abr-23**	**30-abr-23**	**Prom. Mensual**
Componente		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%			%
Metano	Min. 83 %	96.74663	96.78727	96.75904	96.85431	96.75588	96.93106	96.84569	96.77997	96.80294	96.80556	96.68544	96.87773	96.98218	97.05651	97.12604	97.00623	96.99078	96.83831	96.90188	96.79158	96.73602	96.79456	96.88053	96.82961	96.91193	96.96714	96.96954	96.90870	96.86367	96.99899	96.8729
Nitrogeno	Max. 6.0%	1.51248	1.55935	1.57088	1.57363	1.50656	1.54601	1.53844	1.54938	1.53214	1.56919	1.63844	1.63041	1.56606	1.56247	1.60472	1.56373	1.53467	1.55071	1.52981	1.52624	1.53754	1.55031	1.54738	1.51038	1.49947	1.57937	1.56386	1.54484	1.54771	1.52534	1.5523
Dioxido de carbono	Max. 3%	0.11087	0.11037	0.09666	0.07243	0.10546	0.07386	0.09891	0.11520	0.12688	0.10782	0.12039	0.08886	0.10256	0.11362	0.09185	0.08556	0.10071	0.11485	0.10552	0.09955	0.09688	0.09790	0.11645	0.13493	0.14512	0.12566	0.13165	0.13868	0.12535	0.12728	0.1094
Etano	Max. 11 %	1.57717	1.46527	1.51402	1.45557	1.56996	1.38088	1.48252	1.51264	1.48793	1.46492	1.50381	1.36196	1.30805	1.23189	1.14582	1.30938	1.33333	1.44617	1.41943	1.52348	1.57336	1.50438	1.40696	1.48113	1.40192	1.29160	1.29611	1.36547	1.41249	1.30013	1.4176
Propano		0.04684	0.06078	0.05034	0.03970	0.05464	0.05806	0.03181	0.03839	0.04311	0.04368	0.04711	0.03608	0.03559	0.03112	0.02768	0.03105	0.03602	0.04349	0.03755	0.05118	0.04893	0.04616	0.04232	0.03870	0.03660	0.03271	0.03481	0.03739	0.04400	0.04180	0.0416
I-Butano		0.00164	0.00367	0.00219	0.00122	0.00309	0.00311	0.00077	0.00123	0.00177	0.00214	0.00183	0.00129	0.00144	0.00113	0.00100	0.00105	0.00144	0.00202	0.00153	0.00223	0.00196	0.00183	0.00172	0.00142	0.00133	0.00102	0.00115	0.00133	0.00178	0.00172	0.0017
n-Butano		0.003070	0.008430	0.004540	0.002210	0.003910	0.005620	0.001320	0.002270	0.003550	0.004390	0.003530	0.002550	0.002800	0.002200	0.001930	0.001920	0.002170	0.003070	0.003000	0.004190	0.003810	0.003550	0.003310	0.002710	0.002580	0.001890	0.002150	0.002590	0.003580	0.003458	0.0032
I-Pentano		0.00681	0.02604	0.01408	0.00649	0.00848	0.01101	0.00360	0.00630	0.00907	0.01390	0.01060	0.00410	0.00864	0.00773	0.00616	0.00693	0.00517	0.00997	0.00786	0.01061	0.00963	0.00878	0.00874	0.00713	0.00781	0.00471	0.00441	0.00578	0.00894	0.00821	0.0086
n-Pentano		0.00595	0.02598	0.01345	0.00570	0.00716	0.00930	0.00278	0.00571	0.00911	0.01405	0.01034	0.00357	0.00749	0.00639	0.00526	0.00608	0.00413	0.00780	0.00707	0.00934	0.00932	0.00806	0.00863	0.00647	0.00755	0.00387	0.00375	0.00541	0.00884	0.00640	0.0079
Hexano		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Heptano		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Octano		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
C9+		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00004	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00003	0.00011	0.00047	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00031	0.00000	0.00002	0.00000	0.00000	0.00000	0.00098
Suma		100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
Poder calorifico base seco MJ/m3.	PC Condiciones PGPB	**35.809**	**35.778**	**35.781**	**35.763**	**35.813**	**35.766**	**35.757**	**35.768**	**35.768**	**35.758**	**35.742**	**35.707**	**35.712**	**35.685**	**35.652**	**35.714**	**35.729**	**35.755**	**35.752**	**35.794**	**35.804**	**35.781**	**35.744**	**35.768**	**35.746**	**35.692**	**35.695**	**35.720**	**35.743**	**35.720**	**35.7472**
Gravedad Específica		**0.570580**	**0.570540**	**0.570460**	**0.569770**	**0.570560**	**0.569570**	**0.569910**	**0.570350**	**0.570360**	**0.570250**	**0.570840**	**0.569630**	**0.569290**	**0.568950**	**0.568450**	**0.569050**	**0.569250**	**0.570110**	**0.569730**	**0.570330**	**0.570570**	**0.570260**	**0.569910**	**0.570240**	**0.569880**	**0.569430**	**0.569470**	**0.569840**	**0.570040**	**0.569390**	**0.5699**

Punto de Rocio °C	-2.00	-81.99	-80.36	-81.59	-82.26	-81.90	-82.33	-82.48	-82.28	-82.21	-82.24	-82.18	-82.52	-82.59	-83.02	-83.35	-80.18	-82.60	-81.50	-82.50	-82.07	-81.98	-82.25	-82.47	-82.31	-82.31	-82.92	-82.42	-82.63	-82.42	-82.73	**-82.22**
H2O (mg/m3)	110.00	21.7300	20.5600	23.7000	25.3000	30.4700	27.0200	23.8300	28.3100	31.2400	29.2700	23.2600	18.5700	25.4100	27.9000	38.3600	21.6700	17.5900	24.9400	24.4500	30.3600	43.8800	50.8000	54.2400	61.2500	54.5500	42.6200	42.1900	46.4700	49.4900	44.5300	**33.4649**
Wobbe MJ / m3	48.20 - 53.20 Min. - Max.	49.87	49.83	49.83	49.84	49.88	49.85	49.84	49.82	49.82	49.81	49.76	49.76	49.79	49.77	49.74	49.81	49.82	49.82	49.83	49.86	49.86	49.83	49.81	49.83	49.81	49.76	49.76	49.78	49.80	49.80	**49.8136**
O2 %	0.20%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
H2S (mg/m3)	6.00	0.4700	0.5100	0.5200	0.5500	0.4600	0.3800	0.3700	0.3900	0.3900	0.2900	0.2400	0.2500	0.4000	0.4400	0.4700	0.3000	0.2900	0.3700	0.3000	0.3400	0.3200	0.2300	0.2600	0.2400	0.6100	0.5300	0.5000	0.4700	0.4900	0.4400	0.3941
Total de inertes	Max. 6.0%	1.62%	1.67%	1.67%	1.65%	1.61%	162.00%	1.64%	1.66%	1.66%	1.68%	1.76%	1.72%	1.67%	1.68%	1.70%	1.65%	1.64%	1.67%	1.64%	1.63%	1.63%	1.65%	1.66%	1.65%	1.64%	1.71%	1.70%	1.68%	1.67%	1.65%	1.66%
Azufre Total (mg/m3)	150	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000