Calidad de Gas Junio 2024

TRANSPORTADORA DE GAS DE TRANCOSO S.A. de C.V.

Origen

Punto de Interconexión con Gas Natural del Noroeste S.A. de C.V.

Destino

Trancoso, Zacatecas

Nota: La calidad del gas es proporcionada por el Proveedor quincenalmente posterior al periodo de consumo, por lo que la información se actualiza con la misma periodicidad

		SABADO	DOMINGO	Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	SABADO	DOMINGO	Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	SABADO	DOMINGO	Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	SABADO	DOMINGO	Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	SABADO	DOMINGO	
Fecha		**01-jun-24**	**02-jun-24**	**03-jun-24**	**04-jun-24**	**05-jun-24**	**06-jun-24**	**07-jun-24**	**08-jun-24**	**09-jun-24**	**10-jun-24**	**11-jun-24**	**12-jun-24**	**13-jun-24**	**14-jun-24**	**15-jun-24**	**16-jun-24**	**17-jun-24**	**18-jun-24**	**19-jun-24**	**20-jun-24**	**21-jun-24**	**22-jun-24**	**23-jun-24**	**24-jun-24**	**25-jun-24**	**26-jun-24**	**27-jun-24**	**28-jun-24**	**29-jun-24**	**30-jun-24**	**Prom. Mensual**
Componente		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Metano	Min. 83 %	96.83298	96.79020	96.64233	96.23406	95.93182	96.03699	96.46997	96.40136	95.64211	96.66449	96.87074	96.40213	96.06445	96.22153	96.16396	96.11463	96.42096	96.40329	96.10809	95.07912	95.78723	96.20790	96.43239	96.19410	95.85583	96.17098	96.32351	96.14977	96.11677	96.15344	**96.22957**
Nitrogeno	Max. 6.0%	1.78970	1.79870	1.82690	1.83660	1.84130	0.16884	1.75700	1.66270	1.21730	1.71950	1.74650	1.67870	1.51390	1.57580	1.59980	1.57910	1.64220	1.67730	1.64840	1.52320	1.62160	1.64580	1.72870	1.64280	1.48560	1.69530	1.78420	1.64210	1.57420	1.60170	**1.60751**
Dioxido de carbono	Max. 3%	0.05162	0.05874	0.04856	0.04192	0.09806	0.22272	0.10021	0.20454	0.74234	0.13315	0.07753	0.21724	0.35653	0.20007	0.19514	0.24766	0.07758	0.10533	0.23683	0.57507	0.31204	0.18975	0.09888	0.22308	0.46582	0.21581	0.07602	0.20533	0.24119	0.19661	**0.20718**
Etano	Max. 11 %	1.29905	1.31264	1.41967	1.76080	1.99340	1.94573	1.80449	1.66929	2.26436	1.44092	1.27655	1.64972	1.98448	1.93431	1.95799	1.98108	1.79355	1.75327	1.93936	2.68785	2.18042	1.89143	1.69882	1.87532	2.09319	1.85875	1.77822	1.93093	1.97987	1.96561	**1.83070**
Propano		0.02473	0.03632	0.05616	0.11331	0.12747	0.09869	0.06452	0.05082	0.09884	0.03524	0.02580	0.04354	0.06555	0.05929	0.07213	0.06489	0.05582	0.05196	0.05702	0.10745	0.08189	0.05570	0.03710	0.05520	0.07884	0.05019	0.03582	.06129	0.07363	0.06912	**0.06369**
I-Butano		0.00056	0.00119	0.00219	0.00455	0.00312	0.00341	0.00139	0.00414	0.01458	0.00232	0.00107	0.00366	0.00668	0.00374	0.00460	0.00527	0.00295	0.00309	0.00453	0.01221	0.00707	0.00406	0.00168	0.00416	0.00965	0.00409	0.00099	0.00492	0.00625	0.00558	**0.00446**
n-Butano		0.001180	0.002070	0.003740	0.007830	0.004580	0.003040	0.002000	0.004620	0.010760	0.002790	0.001350	0.002950	0.005040	0.003680	0.004470	0.004530	0.005350	0.004370	0.003400	0.008210	0.005720	0.003370	0.001720	0.003510	0.006460	0.003070	0.001070	0.003700	0.005450	0.005390	**0.00418**
I-Pentano		0.00066	0.00082	0.00290	0.00740	0.00274	0.00791	0.00173	0.00954	0.04588	0.01236	0.00366	0.00513	0.02293	0.01251	0.00919	0.02174	0.00788	0.01254	0.00572	0.03390	0.02944	0.01649	0.00687	0.00428	0.03011	0.01676	0.00110	0.007785	0.02050	0.02108	**0.01272**
n-Pentano		0.00078	0.00740	0.00169	0.00569	0.00229	0.00437	0.00154	0.00894	0.02718	0.00926	0.00288	0.00314	0.01324	0.00759	0.00603	0.01268	0.00758	0.00901	0.00308	0.01778	0.01639	0.00897	0.00408	0.00291	0.01487	0.00865	0.00054	0.00376	0.01035	0.01129	**0.00780**
Hexano		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00000
Heptano		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00000
Octano		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00000
C9+		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00038	0.00008	0.00083	0.01114	0.00187	0.00000	0.00055	0.00190	0.00058	0.00093	0.00338	0.00011	0.00066	0.00079	0.00724	0.00660	0.00316	0.00114	0.00124	0.00636	0.00205	0.00000	0.00050	0.00394	0.00378	**0.00197**
Suma		100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
Poder calorifico base seco MJ/m3.	PC Condiciones STD	**37.480**	**37.489**	**37.523**	**37.659**	**37.707**	**37.688**	**37.591**	**37.585**	**37.786**	**37.530**	**37.483**	**37.574**	**37.703**	**37.714**	**37.723**	**37.711**	**37.692**	**37.661**	**37.671**	**37.856**	**37.757**	**37.705**	**37.612**	**37.660**	**37.722**	**37.642**	**37.618**	**37.682**	**37.734**	**37.721**	**37.65598**
Gravedad Específica		**0.569510**	**0.569820**	**0.570590**	**0.572890**	**0.574650**	**0.574710**	**0.571750**	**0.572680**	**0.579840**	**0.570880**	**0.569500**	**0.572660**	**0.575280**	**0.573610**	**0.573940**	**0.574440**	**0.571990**	**0.572160**	**0.574300**	**0.581490**	**0.576450**	**0.573570**	**0.571820**	**0.573800**	**0.576980**	**0.573800**	**0.572170**	**0.573970**	**0.574460**	**0.574010**	**0.57359**

Punto de Rocio °C	-2.00	-83.17	-83.00	-82.53	-80.94	-80.28	-80.07	-81.88	-78.63	-55.58	-80.36	-83.14	-78.10	-77.01	-80.06	-78.17	-75.22	-81.18	-80.56	-76.07	-62.52	-71.26	-77.15	-80.56	-77.71	-70.76	-78.27	-81.83	-77.35	-75.72	-75.94	**-77.50067**
H2O (mg/m3)	110.00	61.8100	60.0700	59.5700	59.1400	61.2900	60.0200	57.5700	58.4500	61.6400	62.6100	60.8500	60.3000	61.0400	60.0800	60.2100	60.4800	57.8800	57.2700	57.9700	55.9300	59.7200	58.3200	61.6500	59.0600	60.2200	61.2900	62.1100	60.8600	60.7300	58.1700	**59.87700**
Wobbe MJ / m3	48.20 - 53.20 Min. - Max.	49.68	49.67	49.69	49.77	49.75	49.72	49.72	49.70	49.64	49.68	49.68	49.67	49.72	49.81	49.80	49.77	49.85	49.79	49.73	49.65	49.73	49.76	49.75	49.73	49.66	49.70	49.74	49.76	49.79	49.80	**49.73033**
O2 %	0.20%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
H2S (mg/m3)	6.00	0.5100	0.4900	0.4800	0.6500	0.6300	0.6700	0.5300	0.6300	1.2100	0.5100	0.7000	0.7700	0.9300	0.7300	0.7200	0.7900	0.5100	0.5400	0.6800	0.9100	0.6500	0.5200	0.4200	0.6100	0.9500	0.6500	0.4500	0.5700	0.5800	0.5000	**0.64967**
Total de inertes	Max. 6.0%	1.84%	1.86%	1.88%	1.88%	1.94%	1.91%	1.86%	1.87%	1.96%	1.85%	1.82%	1.90%	1.87%	1.78%	1.79%	1.83%	1.72%	1.78%	1.89%	2.10%	1.93%	1.84%	1.83%	1.87%	1.95%	1.91%	1.86%	1.85%	1.82%	1.80%	**1.86633%**
Azufre Total (mg/m3)	150	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00000