Calidad de Gas Abril 2025

TRANSPORTADORA DE GAS DE TRANCOSO S.A. de C.V.

Origen

Punto de Interconexión con Gas Natural del Noroeste S.A. de C.V.

Destino

Trancoso, Zacatecas

Nota: La calidad del gas es proporcionada por el Proveedor mensualmente posterior al periodo de consumo, por lo que la información se actualiza con la misma periodicidad

		Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	SABADO	DOMINGO	Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	SABADO	DOMINGO	Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	SABADO	DOMINGO	Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	SABADO	DOMINGO	Lunes	Martes	Miercoles	
Fecha		**01-abr-25**	**02-abr-25**	**03-abr-25**	**04-abr-25**	**05-abr-25**	**06-abr-25**	**07-abr-25**	**08-abr-25**	**09-abr-25**	**10-abr-25**	**11-abr-25**	**12-abr-25**	**13-abr-25**	**14-abr-25**	**15-abr-25**	**16-abr-25**	**17-abr-25**	**18-abr-25**	**19-abr-25**	**20-abr-25**	**21-abr-25**	**22-abr-25**	**23-abr-25**	**24-abr-25**	**25-abr-25**	**26-abr-25**	**27-abr-25**	**28-abr-25**	**29-abr-25**	**30-abr-25**	**Prom. Mensual**
Componente		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Metano	Min. 83 %	96.32493	96.17681	96.04637	96.19994	96.46399	96.50134	96.52075	96.53938	96.58219	96.62929	96.59338	96.50883	96.34873	95.8159*	95.54787	96.39208	96.44645	96.32532	96.37603	96.43834	96.56447	96.40182	96.17521	96.25921	96.52163	96.60029	96.63298	96.64102	96.56594	96.31295	**96.40129**
Nitrogeno	Max. 6.0%	1.98550	2.00550	1.96880	1.95130	1.95550	1.93450	1.87650	1.87550	1.91650	1.90160	1.89890	1.91780	1.93680	1.93500	1.90860	1.91250	1.93330	1.98170	1.95590	1.92260	1.89090	1.87490	1.77770	1.82100	1.86270	1.87920	1.88250	1.85660	1.85470	1.83280	**1.90691**
Bioxido de carbono	Max. 3%	0.02306	0.02444	0.02492	0.02556	0.02458	0.02652	0.02641	0.02167	0.02251	0.01867	0.02115	0.02074	0.01816	0.02619	0.02482	0.02598	0.03099	0.02751	0.03160	0.03957	0.04484	0.09754	0.11605	0.09311	0.07274	0.07162	0.06410	0.06997	0.06220	0.05817	**0.04185**
Etano	Max. 11 %	1.64791	1.76295	1.91650	1.76695	1.53228	1.51810	1.55617	1.54243	1.45998	1.43171	1.45601	1.51293	1.63399	2.01621	2.28660	1.63378	1.56311	1.63907	1.61166	1.55139	1.47626	1.59746	1.90522	1.79459	1.51303	1.42294	1.39604	1.41188	1.49144	1.73311	**1.62606**
Propano		0.01820	0.02940	0.04208	0.05176	0.02219	0.01882	0.01932	0.01989	0.01797	0.01791	0.02565	0.03480	0.05511	0.01772	0.02019	0.03317	0.02520	0.02550	0.02363	0.04535	0.03506	0.02573	0.02435	0.03001	0.02743	0.02406	0.02268	0.01928	0.02469	0.05722	**0.02848**
I-Butano		0.00006	0.00034	0.00049	0.00162	0.00040	0.00017	0.00025	0.00033	0.00027	0.00022	0.00124	0.00143	0.00245	0.00997	0.01026	0.00089	0.00030	0.00030	0.00036	0.00116	0.00084	0.00111	0.00048	0.00062	0.00067	0.00054	0.00049	0.00038	0.00035	0.00205	**0.00133**
n-Butano		0.000390	0.000600	0.000770	0.002690	0.000850	0.000480	0.000550	0.000670	0.000580	0.000550	0.002650	0.002690	0.004220	0.017740	0.018250	0.001580	0.000600	0.000570	0.000730	0.001520	0.001240	0.001170	0.000900	0.001250	0.001540	0.001220	0.001080	0.000800	0.000620	0.003330	**0.00239**
I-Pentano		0.00026	0.00060	0.00013	0.00121	0.00198	0.00117	0.00044	0.00104	0.00020	0.00043	0.00320	0.00709	0.00133	0.01027	0.01531	0.00077	0.00007	0.00004	0.00095	0.00027	0.00042	0.00304	0.00088	0.00111	0.00129	0.00107	0.00071	0.00025	0.00015	0.00136	**0.00190**
n-Pentano		.00017	0.00036	0.00011	0.00067	0.00148	0.00033	0.00037	0.00061	0.00009	0.00024	0.00340	0.00703	0.00128	0.00718	0.01073	0.00050	0.00013	0.00002	0.00090	0.00018	0.00024	0.00154	0.00052	0.00118	0.00124	0.00087	0.00068	0.00026	0.00015	0.00122	**0.00150**
Hexano		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00000
Heptano		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00000
Octano		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00000
C6+		0.00000	0.00025	0.00000	0.00000	0.00003	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00006	0.00005	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00005	**0.00001**
Suma		100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
Poder calorifico base seco MJ/m3.	PC Condiciones STD	**37.512**	**37.543**	**37.608**	**37.587**	**37.494**	**37.528**	**37.527**	**37.487**	**37.484**	**37.500**	**37.512**	**37.557**	**37.740**	**37.858**	**37.550**	**37.505**	**37.505**	**37.517**	**37.517**	**37.519**	**37.499**	**37.519**	**37.632**	**37.600**	**37.510**	**37.477**	**37.467**	**37.477**	**37.505**	**37.596**	**37.54437**
Gravedad Específica		**0.571660**	**0.572430**	**0.573160**	**0.572510**	**0.571040**	**0.570860**	**0.570810**	**0.570700**	**0.570450**	**0.570220**	**0.570490**	**0.570930**	**0.571800**	**0.575260**	**0.576710**	**0.571490**	**0.571180**	**0.571720**	**0.571500**	**0.571380**	**0.570760**	**0.571780**	**0.573030**	**0.572510**	**0.571090**	**0.570670**	**0.570460**	**0.570450**	**0.570800**	**0.572240**	**0.57167**
Punto de Rocio °C	-2.00	-82.49	-81.97	-81.53	-81.77	-82.26	-82.78	-82.65	-82.68	-82.93	-83.00	-82.75	-82.56	-81.99	-78.90	-77.79	-82.32	-82.60	-82.44	-82.50	-82.43	-82.73	-82.10	-81.53	-81.83	-82.61	-82.88	-82.98	-82.96	-82.72	-81.61	**-82.14300**
H2O (mg/m3)	110.00	47.9600	47.5800	43.7600	44.3600	45.8700	46.4000	45.9300	46.6700	47.6100	47.1200	46.3400	46.1400	46.1500	45.4500	44.6200	47.3300	48.1100	47.9200	47.8500	48.4000	49.5500	49.6900	48.2300	47.8200	47.7700	48.8800	49.6600	49.6700	49.8300	49.3500	**47.40067**
Wobbe MJ / m3	48.20 - 53.20 Min. - Max.	49.63	49.63	49.69	49.68	49.63	49.64	49.68	49.69	49.64	49.65	49.66	49.66	49.68	49.78	49.86	49.68	49.64	49.63	49.63	49.65	49.65	49.63	49.73	49.70	49.65	49.62	49.62	49.63	49.66	49.73	**49.66833**
O2 %	0.20%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
H2S (mg/m3)	6.00	0.2600	0.2300	0.2500	0.2400	0.2300	0.2300	0.2100	0.1900	0.2200	0.2700	0.2700	0.2600	0.2700	0.2800	0.2500	0.2400	0.2500	0.2500	0.2400	0.2300	0.2200	0.2300	0.2400	0.2700	0.3700	0.3400	0.3400	0.3300	0.3000	0.2900	**0.26000**
Total de inertes	Max. 6.0%	2.01%	2.03%	1.99%	1.98%	1.98%	1.96%	1.90%	1.90%	1.94%	1.92%	1.92%	1.94%	1.96%	1.96%	.2.01	2.03%	1.99%	1.98%	1.98%	1.96%	1.90%	1.90%	1.94%	1.92%	1.92%	1.94%	1.96%	1.96%	2.01%	2.03%	**1.95897%**
Azufre Total (mg/m3)	150	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00000