

**Calidad
de Gas
Marzo
2019**



TRANSPORTADORA DE GAS DE TRANCOSO S.A. de C.V.

Origen

Punto de Interconexión con Gas Natural del Noroeste S.A. de C.V.

Destino

Trancoso, Zacatecas

Nota: La calidad del gas es proporcionada por el Transportista mensualmente posterior al periodo de consumo, por lo que la información se actualiza con la misma periodicidad

[illegible]

Humedad de Rocio °C	-2.00	-6.031	-9.13	-17.84	-32.36	-38.03	-54.18	-57.95	-56.88	-59.18	-59.79	-58.74	-59.48	-60.48	-59.81	-59.39	-60.04	-50.91	-50.10	-57.69	-57.15	-47.19	18.73	-43.90	-45.19	-41.93	39.07	-42.86	-40.96	-41.32	-38.84	-40.06		
PUNO (mg/m3)	110.00	59.005	24.7377	26.1575	26.8537	25.1237	24.4027	26.2181	29.5299	27.3348	26.7649	27.1942	24.2607	21.5803	23.4419	23.8623	25.8245	23.7730	22.0630	20.2379	19.1079	19.6834	19.4713	20.0900	20.3720	21.9610	22.9471	23.6329	24.0312	22.9559	22.1356	23.6160		
Wobbe MJ / m3	48.20 - 53.20	50.50	50.18	50.19	50.17	50.17	50.17	50.16	50.18	50.13	50.12	50.08	50.11	50.12	50.12	50.13	50.14	50.16	50.11	50.12	50.13	50.13	50.15	50.26	50.23	50.17	50.18	50.20	50.24	50.27	50.30	50.29	50.32	50.1728
H2 %	0.20%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/D	
O2 (mg/m3)	6.00	1.0251	1.0588	0.9192	1.0008	1.0121	1.0236	1.0584	1.0826	1.1327	1.1492	1.1410	1.1600	1.2194	1.0836	1.1395	1.0964	1.1276	0.9720	0.8731	0.8495	0.8291	0.5401	0.8271	1.1233	1.1233	1.0895	1.1032	1.1171	1.0371	1.0756	1.0667	1.0341	
Total de inertes	Max. 0.50	1.166	1.166	1.156	1.156	1.156	1.176	1.176	1.266	1.238	1.286	1.236	1.246	1.236	1.236	1.206	1.196	1.206	1.196	1.206	1.206	1.216	1.216	1.216	1.236	1.236	1.226	1.216	1.178	1.186	1.196	1.20		
Azuline Total (mg/m3)	4.50	1.1781	1.2445	1.0459	1.1414	0.6425	0.6678	0.7076	0.7099	0.7354	0.8094	0.7477	1.3310	1.3238	1.2139	1.2281	1.1894	1.1106	0.9518	0.8655	0.8687	0.8700	0.7247	1.2641	1.2642	1.0600	0.6123	0.8857	1.1965	0.8488	1.1477	1.1597		