Calidad de Gas Junio 2025

TRANSPORTADORA DE GAS DE TRANCOSO S.A. de C.V.

Origen

Punto de Interconexión con Gas Natural del Noroeste S.A. de C.V.

Destino

Trancoso, Zacatecas

Nota: La calidad del gas es proporcionada por el Proveedor mensualmente posterior al periodo de consumo, por lo que la información se actualiza con la misma periodicidad

		DOMINGO	Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	SABADO	DOMINGO	Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	SABADO	DOMINGO	Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	SABADO	DOMINGO	Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	SABADO	DOMINGO	Lunes	
Fecha		**01-jun-25**	**02-jun-25**	**03-jun-25**	**04-jun-25**	**05-jun-25**	**06-jun-25**	**07-jun-25**	**08-jun-25**	**09-jun-25**	**10-jun-25**	**11-jun-25**	**12-jun-25**	**13-jun-25**	**14-jun-25**	**15-jun-25**	**16-jun-25**	**17-jun-25**	**18-jun-25**	**19-jun-25**	**20-jun-25**	**21-jun-25**	**22-jun-25**	**23-jun-25**	**24-jun-25**	**25-jun-25**	**26-jun-25**	**27-jun-25**	**28-jun-25**	**29-jun-25**	**30-jun-25**	**Prom. Mensual**
Componente		**%**	**%**	**%**	**%**	**%**	**%**	**%**	**%**	**%**	**%**	**%**	**%**	**%**	**%**	**%**	**%**	**%**	**%**	**%**	**%**	**%**	**%**	**%**	**%**	**%**	**%**	**%**	**%**	**%**	**%**
Metano	Min. 83 %	96.52077	96.52896	96.50604	96.55229	96.68710	96.56560	96.44673	96.53196	96.57124	96.56844	96.51646	96.19118	96.04665	96.04096	95.93654	95.98732	96.08137	96.24675	96.18499	96.09439	95.99034	96.13036	96.18696	96.23243	96.39985	96.36984	96.31988	96.36812	96.45535	96.26350	**96.31741**
Nitrogeno	Max. 6.0%	1.90940	1.91270	1.89440	1.92190	1.88620	1.90510	1.90910	1.88740	1.89390	1.88840	1.89300	1.97470	1.96980	1.90850	1.89540	1.90140	1.90890	1.82090	1.80620	1.84810	1.83070	1.80840	1.78040	1.80380	1.79430	1.89180	1.92510	1.86040	1.85890	1.89930	**1.87962**
Bioxido de carbono	Max. 3%	0.03121	0.03836	0.04737	0.04629	0.05619	0.05598	0.05320	0.05925	0.05600	0.05782	0.05872	0.05399	0.04761	0.04993	0.05460	0.05615	0.05140	0.08466	0.09601	0.08342	0.09517	0.09877	0.10337	0.09015	0.10162	0.07130	0.06499	0.07111	0.06753	0.07211	**0.06581**
Etano	Max. 11 %	1.52840	1.48550	1.51891	1.45268	1.34330	1.43780	1.55597	1.49063	1.44541	1.45007	1.49960	1.72944	1.88367	1.92995	1.98796	1.92725	1.85926	1.77555	1.84644	1.91257	2.00528	1.90581	1.88464	1.83513	1.66751	1.63426	1.65109	1.66738	1.58724	1.73115	**1.68700**
Propano		0.02800	0.03187	0.03150	0.02580	0.02593	0.03385	0.03357	0.02929	0.03183	0.03308	0.02981	0.04662	0.04731	0.06114	0.10756	0.11545	0.09011	0.06577	0.06104	0.05675	0.07233	0.05151	0.04113	0.03594	0.03375	0.03007	0.03588	0.03072	0.02917	0.03141	**0.04594**
I-Butano		0.00068	0.00080	0.00063	0.00039	0.00045	0.00063	0.00054	0.00053	0.00063	0.00078	0.00077	0.00128	0.00148	0.00283	0.00552	0.00419	0.00305	0.00204	0.00181	0.00144	0.00200	0.00150	0.00107	0.00080	0.00094	0.00082	0.00101	0.00074	0.00064	0.00079	**0.00136**
n-Butano		0.001300	0.001500	0.001050	0.000630	0.000730	0.000940	0.000840	0.000870	0.000980	0.001280	0.001400	0.002190	0.002750	0.005260	0.010230	0.007040	0.004900	0.003360	0.002870	0.002650	0.003310	0.002730	0.001840	0.001390	0.001650	0.001550	0.001730	0.001320	0.001080	0.001420	**0.00236**
I-Pentano		0.00194	0.00202	0.00063	0.00011	0.00031	0.00044	0.00022	0.00027	0.00031	0.00101	0.00149	0.00424	0.00253	0.00838	0.01476	0.00781	0.00595	0.00594	0.00445	0.00379	0.00541	0.00584	0.00414	0.00238	0.00270	0.00258	0.00242	0.00173	0.00050	0.00177	**0.00320**
n-Pentano		0.00162	0.00187	0.00058	0.00014	0.00021	0.00042	0.00009	0.00018	0.00012	0.00073	0.00115	0.00414	0.00225	0.00823	0.01330	0.00765	0.00574	0.00564	0.00429	0.00361	0.00511	0.00617	0.00370	0.00206	0.00243	0.00251	0.00222	0.00199	0.00052	0.00176	**0.00301**
Hexano		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00000
Heptano		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00000
Octano		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00000
C6+		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00070	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	**0.00002**
Suma		100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
Poder calorifico base seco MJ/m3.	PC Condiciones STD	**37.506**	**37.498**	**37.510**	**37.477**	**37.457**	**37.479**	**37.515**	**37.497**	**37.486**	**37.490**	**37.501**	**37.549**	**37.596**	**37.649**	**37.697**	**37.677**	**37.638**	**37.621**	**37.640**	**37.644**	**37.689**	**37.647**	**37.643**	**37.627**	**37.574**	**37.535**	**37.535**	**37.556**	**37.536**	**37.559**	**37.56751**
Gravedad Específica		**0.570860**	**0.570880**	**0.571040**	**0.570750**	**0.570170**	**0.570790**	**0.571350**	**0.570960**	**0.570760**	**0.570800**	**0.571040**	**0.572640**	**0.573330**	**0.573530**	**0.574390**	**0.574120**	**0.573480**	**0.572750**	**0.573080**	**0.573410**	**0.574070**	**0.573310**	**0.573010**	**0.572670**	**0.571910**	**0.571820**	**0.572040**	**0.571850**	**0.571400**	**0.572340**	**0.57215**
Punto de Rocio °C	-2.00	-82.68	-82.70	-82.62	-82.86	-83.10	-82.80	-82.52	-82.70	-82.80	-82.22	-82.65	-81.91	-81.46	-81.05	-80.14	-80.43	-81.01	-81.47	-81.33	-81.23	-80.77	-81.25	-81.43	-81.66	-82.08	-82.28	-82.20	-82.19	-82.43	-82.03	**-81.93333**
H2O (mg/m3)	110.00	48.4100	48.6000	49.5000	49.4500	48.8100	47.3000	47.2600	47.6900	48.7200	49.1100	48.5800	48.2100	48.7800	49.5200	49.9300	49.3700	48.3000	48.3200	48.8800	49.4900	49.3300	50.6100	50.4100	48.7300	48.8200	49.0700	49.9400	50.1500	49.4000	49.2400	**48.99767**
Wobbe MJ / m3	48.20 - 53.20 Min. - Max.	49.65	49.64	49.65	49.62	49.62	49.62	49.64	49.64	49.63	49.63	49.64	49.63	49.67	49.72	49.75	49.74	49.71	49.72	49.73	49.72	49.74	49.73	49.74	49.73	49.69	49.65	49.64	49.68	49.67	49.66	**49.67667**
O2 %	0.20%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
H2S (mg/m3)	6.00	0.1800	0.1800	0.1600	0.2600	0.3200	0.3300	0.3000	0.2800	0.2700	0.6400	0.4400	0.4400	0.4000	0.3600	0.3300	0.3300	0.3200	0.3000	0.2800	0.3000	0.3000	0.2700	0.3100	0.3100	0.3700	0.3700	0.3800	0.3700	0.3500	0.3400	**0.32633**
Total de inertes	Max. 6.0%	1.94%	1.95%	1.94%	1.97%	1.94%	1.96%	1.96%	1.95%	1.95%	1.95%	1.95%	2.03%	2.02%	1.96%	1.95%	1.96%	1.96%	1.91%	1.90%	1.93%	1.93%	1.91%	1.88%	1.89%	1.90%	1.96%	1.99%	1.93%	1.93%	1.97%	**1.94567%**
Azufre Total (mg/m3)	150	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00000