Office Of Joint Director/Fire Officer GWALIOR
GWALIOR Division , GWALIOR
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ट
Fire Cell
फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट
Fire Safety Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number . : 6100017468/FNOC/COL/2024/0293

आवेदन की तिथि / Application Date : Oct 14, 2024 जावक की तिथि / Dispatch Date : 11-Nov-24

आवेदक का नाम / Applicant Name : ST. GONSALO GARCIA MISSION SCHOOL

आवेदक का पता / Applicant Address	:	THE CATHOLIC DIOCESE OF GWALIOR DWARA FATHER P MARTIN JOSEPH,ADD:- PHALKA BAZAR,LASHKAR, GWALIOR,474009,MADHYA PRADESH. GWALIOR 474009
अनापत्ति प्रमाण पत्र का प्रकार / Type of NOC	:	Fire Safety Certificate
अधिभोग का प्रकार / Type of Occupancy	:	Educational Building/ शैक्षणिक भवन
ईमारत का ऊंचाई / Building Height	:	8 (मीटर में / Meter)
भूमि / भवन का क्षेत्रफल / Plot / Building Area:		9800 (Sq.Mtr)
संपत्ति का पता / Property Address	:	SURVEY NUMBER-200/1,200/2,201 & 203,TEH-POHRI,DISTT-SHIVPURI ,SHIVPURI ROAD,473775, (M.P.). POHARI NAGAR PARISHAD

अग्नि प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित / Approved by Fire Authority :

विषय/Subject- रजिस्ट्रेशन नंबर :- 6100017468 भवन हेतु फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र प्रदाय करने के संबंध में।

टिप्पणि / **Remarks-**

Manager
St. Gonsalo Mission School
Isaa Nagar Bagadia,Pohri Shivpuri

Principal
St. Gonsalo Mission School
Isa Nagar Bagadia Pohari Shivp...

प्रति,
ST. GONSALO GARCIA MISSION SCHOOL
THE CATHOLIC DIOCESE OF GWALIOR DWARA FATHER P MARTIN JOSEPH,ADD:- PHALKA BAZAR,LASHKAR, GWALIOR,474009,MADHYA PRADESH. GWALIOR 474009

विषय- आवेदन क्रमांक - 6100017468 शैक्षणिक भवन हेतु फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र प्रदाय करने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत ST. GONSALO GARCIA MISSION SCHOOL, THE CATHOLIC DIOCESE OF GWALIOR DWARA FATHER P MARTIN JOSEPH,ADD:- PHALKA BAZAR,LASHKAR, GWALIOR,474009,MADHYA PRADESH. GWALIOR 474009 के द्वारा 9800 वर्गमीटर क्षेत्रफल एवं 8 मीटर ऊँचे शैक्षणिक भवन के लिए फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र माँगा गया है |

गठित समिति द्वारा प्राप्त आवेदन का परीक्षण एवं स्थल निरीक्षण किया गया और समिति के परीक्षण अनुसार आवेदक को निम्नालिखित प्रावधान एवं शर्तो का पालन करना आवश्यक होगा :-

1. आवेदक द्वारा पर्व में प्रदाय एन ओ सी , सपथ पत्र ,फायर ऑडिट रिपोर्ट एवं विधत प्रमाणीकरण आवेदन में ऑनलाइन प्रस्तत किया गया है |

Office Of Joint Director/Fire Officer GWALIOR
GWALIOR Division , GWALIOR
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ट
Fire Cell

फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट
Fire Safety Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100017468/FNOC/COL/2024/0293

आवेदन की तिथि / Application Date : Oct 14, 2024 जावक की तिथि / Dispatch Date : 11-Nov-24

आवेदक का नाम / Applicant Name : ST. GONSALO GARCIA MISSION SCHOOL

2.आवेदक को पूर्व से प्राप्त भवन अनुज्ञा या टी एंड सी पी में उल्लेखित सभी शर्तो का पालन करना अनिवार्य है |

3. आवेदक को पूर्व प्रदाय एन ओ सी में उल्लेखित सभी आवश्यक शर्तो का पालन करना अनिवार्य है |

4. भवन का निरीक्षण नियमानुसार विभाग के अधिकृत अधिकरियो द्वारा भवन स्वामी एवं अधिकृत फायर कंसल्टेंट की उपस्थिति में किया गया | मौके पर सभी उपकरणों का सुचारू रूप से क्रियान्वन कराया गया | सभी आवश्यक शर्तो का पालन किया गया , जिसका विस्तृत उल्लेख निरीक्षण रिपोर्ट में किया गया है |

5. उपरोक्त लिखित 24 बिन्दुओं में से आवश्याक अग्निशमन उपकरणों (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग - 4, के टेबल 7 के प्रावधान अनुसार) को संलग्न फायर प्लान के प्रावधान अनुसार स्थापित किये गए , समस्त फस्ट एड एवं अन्य आवश्यक फायर फायटिंग (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग - 4 अनुसार) व्यवस्थित किये गए एवं भूमि विकास नियम, 2012 एवं निर्धारित आई.एस. मानकों का पालन किया गया ।

Manager
St. Gonsalo Mission Schoo
Isaa Nagar Bagadia,Pohri Shivpu

Principal
St. Gonsalo Mission School
Bagadia Pohari Shivpuri

Office Of Joint Director/Fire Officer GWALIOR
GWALIOR Division , GWALIOR
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ट
Fire Cell
फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट
Fire Safety Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100017468/FNOC/COL/2024/0293

आवेदन की तिथि / Application Date : Oct 14, 2024 जावक की तिथि / Dispatch Date : 11-Nov-24

आवेदक का नाम / Applicant Name : ST. GONSALO GARCIA MISSION SCHOOL

6. आवेदक को स्वीकृत अभिन्यास एवं भवन अनुज्ञा में निर्धारित शर्तो का पालन करना अनिवार्य होगा और स्वीकृति से भिन्न निर्माण/उपयोग की सक्षम स्वीकृति लेने हेतु आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा एवं एन.बी.सी. 2016 में समय-समय पर किये गये संशोधन अनुसार कार्य करना बंधनकारी होगा।

7. फायर वाहन के बाधा रहित आवागमन हेतु भवन के स्वीकृत मानचित्र अनुसार एम.ओ.एस. खुला रखना अनिवार्य होगा।

8. आवेदक को अग्नि शमन यंत्रो के रख रखाव के लिए अहर्ताधारी कर्मचारी रखना अनिवार्य है |

9. आवेदक को प्रदाय किया जा रहा " फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट " जारी दिनांक से तीन (3) वर्ष तक मान्य होगी | आवेदक को प्रत्येक वर्ष सपथ पत्र एवं फायर ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य है | एन ओ सी की अबधि समाप्त होने के दो माह पूर्व पुनः आवेदन करना अनिवार्य है |

Manager
St. Gonsalo Mission School
Isaa Nagar Bagadia,Pohri Shivpuri

Principal
St. Gonsalo Mission School
Isa Nagar Bagadia Pohari Shivpuri

Office Of Joint Director/Fire Officer GWALIOR
GWALIOR Division , GWALIOR
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ट
Fire Cell

फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट
Fire Safety Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100017468/FNOC/COL/2024/0293

आवेदन की तिथि / Application Date : Oct 14, 2024 जावक की तिथि / Dispatch Date : 11-Nov-24

आवेदक का नाम / Applicant Name : ST. GONSALO GARCIA MISSION SCHOOL

अत: गठित समिति की अनुशंसा अनुसार उपरोक्त लिखित शर्तो एवं प्रावधानों के तहत "फायर सेफ्टी प्रमाण पत्र" प्रदाय करने की स्वीकृति "अग्नि प्राधिकारी" द्वारा प्रदाय की गई है और तद्नुसार स्वीकृति आदेश जारी किया जाता है।

SAVITA PRADHAN GAUR

Digitally signed by SAVITA PRADHAN GAUR
Date: 2024.11.11 16:30:32 +05'30'

Joint Director/Fire Officer GWALIOR

GWALIOR Division , GWALIOR
Madhya Pradesh

Manager
St. Gonsalo Mission School
Isaa Nagar Bagadia,Pohri Shivpuri

Principal
St. Gonsalo Mission School
Isa Nagar Bagadia Pohari Shivpuri