

Asansör Kapasitesine Bağlı

Kullanılabilir Kabin Alanı [TS EN 81-20]

KİŞİ SAYISI (kg)	BEYAN YÜKÜ (kg) (Kapasite; Q)	KABİN ALANI (m ²) (AZAMİ - ASGARİ)
1	100	0,28 - 0,37
2	180	0,49 - 0,58
3	225	0,60 - 0,70
4	300	0,79 - 0,90
5	375	0,98 - 1,10
5	400	0,98 - 1,17
6	450	1,17 - 1,30
7	525	1,31 - 1,45
8	600	1,45 - 1,60
8	630	1,45 - 1,66
9	675	1,59 - 1,75
10	750	1,73 - 1,90
10	800	1,73 - 2,00
11	825	1,87 - 2,05
12	900	2,01 - 2,20
13	975	2,15 - 2,35
13	1000	2,15 - 2,40
14	1050	2,29 - 2,50
15	1125	2,43 - 2,65
16	1200	2,57 - 2,80
17	1250	2,71 - 2,90
17	1275	2,71 - 2,95
18	1350	2,85 - 3,10
19	1425	2,99 - 3,25
20	1500	3,13 - 3,40
21	1600	3,56
26	2000	4,2
33	2500	5.00

20 insandan sonra her bir insan için, asgari kabin alanına 0,015 m² ilave edilir.

2500 kg sonrasında her bir ilave 100 kg için, azami kabin alanına 0,16 m² eklenir.

Bir insan ağırlığı ortalama 75 kg olarak belirtilmiştir.