



Office Of JABALPUR Collector/Fire Officer,
JABALPUR Division , NARSINGHPUR
Madhya Pradesh

30

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell

फायर प्लान अप्रूवल पत्र
Fire Plan Approval Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100013714/FNOC/COL/2024/7990
आवेदन की तिथि / Application Date : Mar 6, 2024 जावक की तिथि / Dispatch Date : 18-Mar-24
आवेदक का नाम / Applicant Name : MILESTONE INTERNATIONAL SCHOOL

आवेदक का पता / Applicant Address : KHASRA NO 37/3/1, 37/3/2 HALKA NO 41/37 VIASHAND VILLAGE
SAIKHEDA TEH GADARWARA NARSINGHPUR 487001

अनापति प्रमाण पत्र का प्रकार / Type of NOC : Fire Plan Approval

अधिभोग का प्रकार / Type of Occupancy : Educational Building/ शैक्षणिक भवन

ईमारत का ऊंचाई / Building Height : 10 (मीटर में / Meter)

भूमि / भवन का क्षेत्रफल / Plot / Building Area: 4050 (Sq.Mtr)

संपत्ति का पता / Property Address : KHASRA NO 37/3/1, 37/3/2 HALKA VIASHAND VILLAGE
SAIKHEDA TEH NARSINGHPUR NARSINGHPUR District Rural
Area

अग्नि प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित / Approved by Fire Authority :

विषय/Subject- रजिस्ट्रेशन नंबर :- 6100013714 भवन हेतु फायर प्लान अप्रूवल प्रमाण पत्र प्रदाय करने के संबंध में।

टिप्पणि / Remarks-

ऊपर दिए गए आवेदन विवरण के अनुसार एवं आवेदन के साथ आवेदित भवन/बहुमंजिला भवन का फायर प्लान सक्षम फायर कंसल्टेंट्स से तैयार
आक्षर (सहित) प्रस्तुत किया गया है तथा अग्निसुरक्षा संबंधी निर्धारित 53 बिन्दुओं की जानकारी भी आर्किटेक्ट्स/ इंजिनियर तथा भवन मालिक के
हस्ताक्षर सहित प्रस्तुत की गई है।

गठित समिति द्वारा प्राप्त आवेदन का परीक्षण किया गया और समिति के परीक्षण अनुसार आवेदन को निम्नलिखित प्रावधान एवं शर्तों का पालन
करना आवश्यक होगा :-

(1) निम्नलिखित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था करना अनिवार्य होगा :-

1. Access.

B. K. Singh

सचिव

स्वर्गीय नारायण प्रसाद अग्रवाल
जन कल्याण समिति



Office Of JABALPUR Collector/Fire Officer,
JABALPUR Division , NARSINGHPUR
Madhya Pradesh

40

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell

फायर प्लान अप्रूवल पत्र
Fire Plan Approval Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100013714/FNOC/COL/2024/7990

आवेदन की तिथि / Application Date : Mar 6, 2024 जावक की तिथि / Dispatch Date : 18-Mar-24

आवेदक का नाम / Applicant Name : MILESTONE INTERNATIONAL SCHOOL

2. Wet Riser.
3. Down Comer.
4. Hose Reel.
5. Automatic Sprinkler System.
6. Yard Hydrant.
7. U.G. Tank with Draw off Connection.
8. Terrace Tanks.
9. Fire Pump.
10. Terrace Pump.
11. First Aid Fire Fighting Appliances.
12. Pressurization System.
13. Auto Detection System.
14. Manual operated Electrical Fire Alarm System.
15. P.A. System with talk back facility.
16. Emergency Light.
17. Auto D.G. Set.
18. Illuminated Exit Sign.

Subhash
सचिव

स्वर्गीय नारायण प्रसाद अग्रवाल
जन कल्याण समिति



Office Of JABALPUR Collector/Fire Officer,
JABALPUR Division, NARSINGHPUR
Madhya Pradesh

41

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell

फायर प्लान अप्रूवल पत्र
Fire Plan Approval Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100013714/FNOC/COL/2024/7990
आवेदन की तिथि / Application Date : Mar 6, 2024 जावक की तिथि / Dispatch Date : 18-Mar-24
आवेदक का नाम / Applicant Name : MILESTONE INTERNATIONAL SCHOOL

19. Means of Escape.

20. Compartmentation.

MCB/ELCB.

22. Fireman Switch in Lift.

23. Hose Boxes with Delivery Hose and Bran

24. Refuge Area.

(2) उपरोक्त लिखित 24 बिन्दुओं में से आवश्यक अग्निशमन उपकरणों (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग - 4, के टेबल 7 के प्रावधान अनुसार) को संलग्न फायर प्लान के प्रावधान अनुसार स्थापित करना, समस्त फस्टएड एवं अन्य आवश्यक फायर फायटिंग (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग - 4 अनुसार) व्यवस्था करना, भूमि विकास नियम, 2012 एवं निर्धारित आई.एस. मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।

(3) आवेदक को स्वीकृत अभिन्यास एवं भवन अनुज्ञा में निर्धारित शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा और स्वीकृति से भिन्न निर्माण/उपयोग की सक्षम स्वीकृति लेने हेतु आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा। यह अनुज्ञा भवन अनुज्ञा में निर्धारित अवधि या 1 वर्ष की अवधि हेतु प्रभावशील रहेगी। यदि निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है, तो एन.बी.सी. 2016 में समय-समय पर किये गये संशोधन अनुसार कार्य करना बंधनकारी होगा।

(4) फायर वाहन के बाधा रहित आवागमन हेतु भवन के स्वीकृत मानचित्र अनुसार एम.ओ.एस. खुला रखना अनिवार्य होगा।

(5) आवेदक को प्रोजेक्शनल फायर एनओसी में स्वीकृत फायर उपकरणों को स्थापित कर निर्माण पूर्ण होने की जानकारी प्रेषित करना अनिवार्य होगा, जिससे "अग्नि प्राधिकारी" द्वारा स्थल निरीक्षण कराने के उपरान्त वैधानिक रूप से आवश्यक "अस्थागयी अनापत्ति प्रमाण पत्र" जारी किया जा सके और तदोपरान्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदक को अधिभोग अनुमति/लायसेंस प्रदाय किया जावेगा। आवेदक को स्वीकृत भवन अनुज्ञा अवधि में कार्य आवेदित मानचित्र में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने पर "अग्नि प्राधिकारी" को अवगत कराना अनिवार्य होगा अन्यथा प्रदाय की गई एनओसी निरस्त मान्य होगी।

सचिव

स्वर्गीय नारायण प्रसाद अग्रवाल
जन कल्याण समिति

Office Of JABALPUR Collector/Fire Officer,
JABALPUR Division , NARSINGHPU
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell

फायर प्लान अप्रूवल पत्र
Fire Plan Approval Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100013714/FNOC/COL/2024/7990

आवेदन की तिथि / Application Date : Mar 6, 2024 जावक की तिथि / Dispatch Date : 18-Mar-24

आवेदक का नाम / Applicant Name : MILESTONE INTERNATIONAL SCHOOL

अतः गठित समिति की अनुशंसा अनुसार उपरोक्तस लिखित शर्तों एवं प्रावधानों के तहत "फायर प्लान अप्रूवल पत्र" प्रदाय करने की स्वीकृति "अग्नि प्राधिकारी" द्वारा प्रदाय की गई है और तदनुसार स्वीकृति आदेश जारी किया जाता है।

Anjali
Shah

Digitally signed
by Anjali Shah
Date: 2024.03.18
00:32:30 -07'00'

JABALPUR Collector/Fire Officer,

JABALPUR Division , NARSINGHPU
Madhya Pradesh

B. K. Singh
सचिव
स्वर्गीय नारायण प्रसाद अग्रवाल
जन कल्याण समिति