

महाराष्ट्र राज्य, सार्वजनिक आरोग्य सेवा

जिल्हा सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा, उस्मानाबाद दूरध्वनी क्र. ०२४७२-२२२६२६

पाणी नमुन्याचा सूक्ष्मजीवीय अहवाल

पनि, प्रिन्सीपल, ग्रीनलॅंड सीबीएस स्कूल, उस्मानाबाद

पाठविणाऱ्याचे पत्र क्र. व दिनांक : १८६ दि. ०६/०६/२०२३

प्रयोगशाळा संदर्भ क्रमांक : खा/श/०.२/अणु/२३

नमुना घेतल्याचा दिनांक : दि. ०६/०६/२०२३

नमुना पोहचल्याचा दिनांक : दि. ०६/०६/२०२३

परीक्षण सुरु केल्याचा दिनांक : दि. ०६/०६/२०२३

अ.क्र.	नमुन्याचे विवरण	परीक्षणाचे निष्कर्ष		इतर अभिप्राय
		प्रती १०० मि.ली. नमुन्यातील संभाव्य सूक्ष्मजंतूची संख्या		
		कोलीफॉर्म	थर्मोटॉलरंट कोलीफॉर्म	
१	आर.ओ.पाणी संदर्भिताने पाणी नमुना प्राप्त झाले. स्वच्छता येत नाही असे गृहित आले.	०	०	पिण्यास योग्य आहे
अभिप्राय - पिण्यास अयोग्य पाण्यावर योग्य प्रमाणात क्लोरिनची प्रक्रिया केल्यानंतर व सूक्ष्मजीव पुनर्तपासणीनंतर पिण्यास योग्य असल्याची खात्री झाल्यानंतरच ते पिण्यासाठी वापरता येईल.				


आरोग्य सेवा

जा.क्र.मुअशा/जिसाअप्रउ/अणु.पाणी नमुने अहवाल/ 1205 दि/4/06/2023

नमूनाची शुद्ध, पावती क्रमांक व दिनांक :- ३४०/- ४०१९, ३४९

नमूनाची शुद्ध, पावती दि. ०६/०६/२०२३


PRINCIPAL
GREEN LAND CBSE SCHOOL
OSMANABAD


एस. एल. पांचाळ
मुख्य अणुजीव शास्त्रज्ञ
जिल्हा सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा
उस्मानाबाद