



МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1-й км Рублёво-Успенского шоссе, дом 1, корпус А,
деревня Раздоры, Одинцовский городской округ,
Московская область, 143082

тел. (498) 602-30-30
факс (498) 602-31-10
e-mail: minenergomo@mosreg.ru

Альяновой А.

annastarosta@yandex.ru

Министерство энергетики Московской области (далее – Министерство) рассмотрело Ваше обращение по вопросу неудовлетворительного электроснабжения в жилых домах по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, д. Терпигорьево и сообщает.

В соответствии со ст. 38 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» субъекты электроэнергетики, обеспечивающие поставки электрической энергии потребителям электрической энергии, в том числе энергосбытовые организации, гарантирующие поставщики и территориальные сетевые организации (в пределах своей ответственности), отвечают перед потребителями электрической энергии за надежность обеспечения их электрической энергией и ее качество в соответствии с требованиями технических регламентов и иными обязательными требованиями.

По информации АО «Мособлэнерго» в ходе рассмотрения обращения был выполнен осмотр электроустановок ТП, ВЛ 0,4 кВ по указанному адресу и составлена дефектная ведомость.

Работы по устранению ненадлежащего напряжения к домовладению будут выполнены в срок до 31.10.2022.

По результатам замеров и анализа схемы электроснабжения, с целью повышения качества электроснабжения потребителей д. Терпигорьево в периоды максимальных нагрузок, в рамках инвестиционной программы АО «Мособлэнерго», сотрудниками АО «Мособлэнерго» запланированы мероприятия по строительству дополнительной ВЛ 0,4 кВ от ТП-201 протяженностью 600 м.

Заместитель министра
энергетики Московской области

Д.Г. Айрапетянц