



Office Of Joint Director/Fire Officer BETUL  
BETUL Division , BETUL  
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ  
Fire Cell

फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट  
Fire Safety Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100015624/FNOC/COL/2024/8996  
आवेदन की तिथि / Application Date : Jun 28, 2024 जावक की तिथि / Dispatch Date : 10-Jul-24  
आवेदक का नाम / Applicant Name : LITTLE FLOWER SENIOR SECONDARY SCHOOL BETUL

आवेदक का पता / Applicant Address : PH. NO. 53 KH. NO. 19/39 MAUZA BADNOORDHANA  
CHANDRASHEKHAR WARD BETUL BETUL 460001

अनापत्ति प्रमाण पत्र का प्रकार / Type of NOC : Fire Safety Certificate

अधिभोग का प्रकार / Type of Occupancy : Educational Building/ शैक्षणिक भवन

ईमारत का ऊंचाई / Building Height : 9 ( मीटर में / Meter )

भूमि / भवन का क्षेत्रफल / Plot / Building Area: 4050 ( Sq.Mtr )

संपत्ति का पता / Property Address : PH. NO. 53 KH. NO. 19/39 MAUZA BADNOORDHANA  
CHANDRASHEKHAR WARD BETUL NAGAR PALIKA

अग्नि प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित / Approved by Fire Authority :

विषय/Subject- रजिस्ट्रेशन नंबर :- 6100015624 भवन हेतु फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र प्रदाय करने के संबंध में।

टिप्पणि / Remarks-

संयुक्त संचालक कार्यालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, भोपाल एवं नर्मदापुरम संभाग  
क्र./फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट /सं.सं./2024/64 भोपाल, दिनांक 10.07.2024

फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट

आवेदन क्र. : 6100015624  
आवेदन की तिथि : 28.06.2024  
आवेदक का नाम : लिटिल फ्लावर सिनियर सेकण्डरी स्कूल,  
आवेदक का पता : प्लॉट नं. 53, खसरा नं. 19/39, मौजा बदनूरदाना, चन्द्रशेखर वार्ड,  
नगर पालिका बैतूल, जिला-बैतूल (म.प्र.)  
अनापत्ति प्रमाण पत्र का प्रकार : फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट  
अधिभोग का प्रकार : शैक्षणिक भवन  
ईमारत का ऊंचाई : 09 मीटर  
भवन का क्षेत्रफल : प्लॉट एरिया 4050.00 वर्ग मीटर  
भवन क्षेत्रफल 2358.69 वर्ग मीटर

PRINCIPAL

Little Flower Sr. Sec. School  
BETUL M.P. 460001  
SCH. CODE 50336

President

rushpavan Social Welfare Society  
BETUL, M.P.



Office Of Joint Director/Fire Officer BETUL  
BETUL Division , BETUL  
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ  
Fire Cell  
फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट  
Fire Safety Certificate


जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100015624/FNOC/COL/2024/8996  
आवेदन की तिथि / Application Date : Jun 28, 2024 जावक की तिथि / Dispatch Date : 10-Jul-24  
आवेदक का नाम / Applicant Name : LITTLE FLOWER SENIOR SECONDARY SCHOOL BETUL

(1) प्रकरण में समिति के सदस्यों द्वारा स्थल निरीक्षण किया जाकर मौके पर स्थापित अग्नि शमन सुरक्षा सन्यंत्रों का परीक्षण एवं रनिंग ऑपरेशन कराया गया। आवेदक फर्म द्वारा मौके पर स्थापित विभिन्न अग्नि सुरक्षा उपाए के छायाचित्र संलग्न हैं। तदनुसार आवेदक को निम्नलिखित प्रावधान एवं शर्तों का प्रस्तावित फायर प्लान अनुसार पालन करना अनिवार्य होगा।

शर्तें:-

- 1- Access
- 2- Wet Riser
- 3- Down corner
- 4- House Reel
- 5- Automatic Sprinkler System
- 6- Yard Hydrant
- 7- U.G. Tank with Draw off Connection
- 8- Terrace Tank.
- 9- Fire Pump
- 10- Terrace Pump
- 11- First Aid Fire Fighting Appliances
- 12- Pressurization System
- 13- Auto Detection System
- 14- Manual operated Electrical Fire Alarm System.
- 15- P.A System with talk back facility
- 16- Emergency Light.
- 17- Auto D.G Set
- 18- Illuminated Exit Sing
- 19- Means of Escape.
- 20- Compartmentation
- 21- MCB/ELCB
- 22- Firmen Switch in lift
- 23- Hose Boxes With Dilivery Hose And Branch
- 24- Refuge Area.

(उपरोक्त में से यथा निर्देशित)

  
PRINCIPAL  
Little Flower Sr. Sec. School  
BETUL M.P. 460001  
SCHOOL CODE-50336

  
President  
Pushpavan Social Welfare Society  
BETUL M.P.



Office Of Joint Director/Fire Officer BETUL  
BETUL Division , BETUL  
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ

Fire Cell

फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट

Fire Safety Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100015624/FNOC/COL/2024/8996

आवेदन की तिथि / Application Date : Jun 28, 2024 जावक की तिथि / Dispatch Date : 10-Jul-24

आवेदक का नाम / Applicant Name : LITTLE FLOWER SENIOR SECONDARY SCHOOL BETUL

- 2) आवेदक को संयुक्त संचालक कार्यालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, भोपाल एवं नर्मदापुरम संभाग का पत्र क्रमांक 6100010446/FNOC/COL/2023/6151 DATE 07.06.2023 से जारी अस्थाई फायर प्लान प्रमाण पत्र में उल्लेखित शर्तें, निम्न शर्तों के अतिरिक्त बंधनकारी रहेंगी।
- 3) आवेदक द्वारा परिसंचरण मार्ग/(एम.ओ.एस.) पर किसी भी प्रकार का निर्माण / मार्ग अवरूद्ध किया जाने की स्थिति में जारी किया गया फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट स्वतः निरस्त माना जावेगा।
- 4) आवेदक को स्वीकृत भवन अनुज्ञा अनुसार आवेदित मानचित्र में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने से पूर्व "अग्निशमन प्राधिकारी" को अवगत कराना अनिवार्य होगा अन्यथा प्रदाय किया गया फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट स्वतः निरस्त माना जावेगा।
- 5) आवेदक के भवन का स्थल निरीक्षण समिति के सदस्यों द्वारा भवन मालिक के फायर कंसल्टेंट एवं स्वयं मालिक की उपस्थिति में उपकरणों को संचालित कराकर किया गया है। मौके पर स्थापित फायर उपकरण चलित अवस्था में पाये गए हैं। सभी फायर उपकरण नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 भाग-04 के प्रावधानों के अनुसार पाये गए हैं।
- 6) आवेदक/स्वामी को नियमानुसार स्थापित अग्निशमन उपकरणों का समय समय पर रख रखाव किया जाकर स्थापित उपकरण पर रखरखाव दिनांक एवं रिफिल दिनांक अंकित करना अनिवार्य होगा।
- 7) आवेदक को जारी किए जा रहे फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट आदेश दिनांक से "तीन वर्ष" की अवधि के लिये प्रभावशील रहेगी और उक्त अवधि समाप्त होने के "दो माह पूर्व" नवीनीकरण हेतु पुनः आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 8) फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट जारी होने के उपरांत प्रतिवर्ष फायर ऑडिट कराया जाकर ऑडिट रिपोर्ट अग्नि शमन प्राधिकारी के कार्यालय प्रेषित करना अनिवार्य होगा।
- 9) इस कार्यालय द्वारा जारी फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट पूर्व में जारी फायर प्लान प्रमाण पत्र क्रमांक 6100010446/FNOC/COL/2023/6151 DATE 07.06.2023 का भाग है।
- 10) भूमि विकास नियम-2012 एवं नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 के भाग-4 में अग्नि सुरक्षा के लिये शैक्षणिक भवन हेतु उल्लेखित प्रावधान/नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।
- 11) निर्मित भवन में अग्नि शमन सुरक्षा हेतु 03 वर्ष का अनुभव प्राप्त डिग्रीधारी फायर आफिसर नियुक्त करने के साथ-साथ अन्य नियुक्त कर्मियों के अग्नि सुरक्षा संबंधी प्राथमिक उपाय एवं फायर सिस्टम के संचालन का प्रशिक्षण कराया जाना अनिवार्य होगा।

PRINCIPAL

Little Flower Sr. Sec. School  
BETUL M.P. 460001

Phone SCHOOL CODE 503336

*Shankar*

President

Rushpavan Social Welfare Society  
BETUL, M.P.



Office Of Joint Director/Fire Officer BETUL  
BETUL Division , BETUL  
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ  
Fire Cell

फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट  
Fire Safety Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100015624/FNOC/COL/2024/8996  
आवेदन की तिथि / Application Date : Jun 28, 2024 जावक की तिथि / Dispatch Date : 10-Jul-24  
आवेदक का नाम / Applicant Name : LITTLE FLOWER SENIOR SECONDARY SCHOOL BETUL

12) कार्यालय द्वारा जारी किए गए फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट में वर्णित शर्तों/ अग्नि सुरक्षा उपायों का पालन नहीं किये जाने की स्थिति में फायर सुरक्षा प्रमाण -पत्र स्वतः निरस्त माना जावेगा।

SURESH  
KUMAR  
BELIYA

Digitally signed by  
SURESH KUMAR  
BELIYA  
Date: 2024.07.10  
14:43:47 +05'30'

Joint Director/Fire Officer BETUL

BETUL Division , BETUL  
Madhya Pradesh

  
PRINCIPAL

Little Flower Sr. Sec. School  
BETUL M.P. 460001  
SCHOOL CODE 50336

  
President  
Pushpavan Social Welfare Society  
BETUL. M.P.