

DATOS DEL CLIENTE	
CLIENTE: ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE CASABLANCA	DIRECCIÓN: CL 3 # 2 - 62
TELÉFONO: 3188278951	CIUDAD: SUBACHOQUE
NIT/CC: 832006289	CORREO: info.asocasablanca@gmail.com, jaimil1952@gmail.com
DATOS DE LA MUESTRA	
SITIO DE MUESTREO: SUBACHOQUE	PUNTO MUESTREO: CAJA INSPECCION - IRAGORRI
TIPO DE MUESTRA: AGUA POTABLE	FECHA TOMA MUESTRA: 2025-05-19
TIPO DE MUESTREO: SIMPLE	FECHA RECEPCIÓN: 2025-05-19
FECHA EMISIÓN INFORME: 2025-06-03	No PLAN DE MUESTREO: 09-2025
MUESTREO REALIZADO POR: HARRISSON FANDIÑO	FECHA EJECUCIÓN ANÁLISIS: 2025-05-19 A 2025-05-23
OBSERVACIONES: CAJA DE INSPECCION - IRAGORRI	

RESULTADOS

ANÁLISIS	METODO	TÉCNICA	RESULTADO	UNIDAD	VALOR NORMAL	VERIFICACION
pH	SM 4500-H-B Ed 23	Potenciometría	7.11	Unidad	6.5 - 9.0	CONFORME
Conductividad Eléctrica	SM 2510 B Ed. 23	Potenciometría	97	µS/Cm	<=1000	CONFORME
Cloro Libre	SM 4500 O-Cl Ed 23	Espectofotometria	0.42	mg/L Cl ₂	0.3-2.0	CONFORME
Turbiedad	SM 2130 B Ed. 23	Turbidimetría	0.27	NTU	<=2.0	CONFORME
Color	SM 2120 C Ed 23	Espectofotometria	7.86	UPC	<=15	CONFORME
Hierro Total	SM3030/3111B Ed 23	Absorción Atómica	<0.1	mg/L	<=0.3	CONFORME
Aluminio	SM3030/3111D Ed 23	Absorción Atómica	<0.05	mg/L	<=0.2	CONFORME

OBSERVACIONES:

Los ensayos fueron realizados conforme el Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, the AWWA Edition 23TH 2017

Los ensayos están autorizados por el Ministerio de Salud y Protección Social según Resolución 00000229 de 2024.

De acuerdo con la Resolución 2115 de 2007 de los Ministerios de Protección Social y de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, donde los parámetros analizados son inferiores a los valores máximos permitidos en la citada resolución.

FUNDASES garantiza que todas las muestras se analizan bajo los mismos procedimientos de calidad según nuestra cotización, sin embargo, no se hará responsable de los resultados obtenidos de muestras tomadas por el cliente. Los resultados presentados en este informe corresponden únicamente a las muestras analizadas. Se prohíbe la reproducción parcial de este documento sin previa autorización de FUNDASES.

Código Muestra: LQA-25-00115

Persona que autoriza el informe:



Director Técnico LQS

Verifica :



Director Calidad FUNDASES

ORIGINAL

FUNDASES garantiza que todas las muestras se analizan bajo los mismos procedimientos de calidad según nuestra cotización, sin embargo, no se hará responsable de los resultados obtenidos de muestras tomadas por el cliente. Los resultados presentados en este informe corresponden únicamente a las muestras analizadas. Se prohíbe la reproducción parcial de este documento sin previa autorización de FUNDASES.