

INFORME DE RESULTADOS LABORATORIO MICROBIOLOGÍA

No. Muestra: 066-17-357-2021

CLIENTE: ASOCASABLANCA	NIT / CC: 832006289		
DIRECCIÓN: CALLE 3 NO. 1-15 SUBACHOQUE- CUNDINAMARCA	CIUDAD: BOGOTA D.C.		
TELÉFONO: 8258185	CORREO: CORTES.NOHORA@GMAIL.COM		
FINCA: NO POSEE FINCAS	AGENTE: FUNDASES - GERENCIA		

SERVICIO: MICROBIOLOGICO DE AGUA POTABLE (RESOLUCIÓN 2115 DE 2007 RANGO 0 A 2500 USUARIOS)					
FECHA TOMA MUESTRA: 2021-08-17	ORIGEN MUESTRA: ACUEDUCTO.				
FECHA RECEPCIÓN: 2021-08-17	TIPO MUESTRA: AGUA POTABLE				
FECHA EMISIÓN INFORME: 2021-08-23	TIPO MUESTREO: SIMPLE				
PLAN DE MUESTREO: 31-2021	RECOLECTADA POR: ANDRES BAUTISTA MARTINEZ				
OBSERVACIONES MUESTRA: MUESTRA DE AGUA - CAJA DE INSPECCION CANICA BAJA					

VARIABLES	METODO	TECNICA	UNIDAD	RESULTADO	VALOR NORMAL	VERIFICACIÓN	FECHA EJECUCIÓN ANALISIS
Coliformes totales	EPA 815-R-05-004	A/P	Ausencia/ 100 mL	Ausencia	Ausencia / 100mL	CONFORME	2021-08-17
Escherichia coli	EPA 815-R-05-004	A/P	Ausencia/ 100 mL	Ausencia	Ausencia / 100mL	CONFORME	2021-08-17

⁽¹⁾ Ensayo subcontratado con laboratorio externo. FUNDASES es responsable frente al cliente por el trabajo realizado por el subcontratista, excepto en el caso que el cliente o una autoridad reglamentaria especifique el subcontratista a utilizar.

Observaciones:

La muestra de agua analizada cumple con la Resolución 2115 de 2007.

Jefe Laboratorio Microbiología

FUNDASES

J.D.E.

Gerente Aseguramiento Calidad **FUNDASES**

^{*} SM : Standard Methods, - * NTC : Norma Tecnica Colombiana - * RDS: Recuento de colonias por dispersión en superficie - * RCP: Recuento de colonias por profundidad * A/P : Ausencia / Presencia - * Pot : Potenciometrico - *Espec: Espectrofotometrica - * Grav: Gravimetrico - *</