

CLIENTE: ASOCASABLANCA	NIT / CC: 832006289
DIRECCIÓN: CALLE 3 NO. 1-15 SUBACHOQUE-CUNDINAMARCA	CIUDAD: BOGOTA D.C.
TELÉFONO: 8258185	CORREO: CORTES.NOHORA@GMAIL.COM
AGENTE: FUNDASES - GERENCIA	
SERVICIO: MICROBIOLOGICO DE AGUA POTABLE (RESOLUCIÓN 2115 DE 2007 RANGO 0 A 2500 USUARIOS)	
FECHA TOMA MUESTRA: 2021-11-30	ORIGEN MUESTRA: ACUEDUCTO.
FECHA RECEPCIÓN: 2021-11-30	TIPO MUESTRA: AGUA POTABLE
FECHA EMISIÓN INFORME: 2021-12-07	TIPO MUESTREO: NO APLICA
PLAN DE MUESTREO: 36-2021	RECOLECTADA POR: ANDRES BAUTISTA MARTINEZ
OBSERVACIONES MUESTRA: ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DE AGUA POTABLE - PUNTO DE MUESTREO PLANTA DE ACUEDUCTO ASOCASABLANCA VEREDA CASCAJAL - 2.8 L	

VARIABLES	METODO	TECNICA	UNIDAD	RESULTADO	VALOR NORMAL	VERIFICACIÓN	FECHA EJECUCIÓN ANALISIS
Coliformes totales	EPA 815-R-05-004	A/P	Ausencia / 100 mL	Ausencia	Ausencia / 100mL	CONFORME	2021-11-30
Escherichia coli	EPA 815-R-05-004	A/P	Ausencia / 100 mL	Ausencia	Ausencia / 100mL	CONFORME	2021-11-30

(1) Ensayo subcontratado con laboratorio externo. FUNDASES es responsable frente al cliente por el trabajo realizado por el subcontratista, excepto en el caso que el cliente o una autoridad reglamentaria especifique el subcontratista a utilizar.

* SM : Standard Methods. - * NTC : Norma Técnica Colombiana - * RDS: Recuento de colonias por dispersión en superficie - * RCP: Recuento de colonias por profundidad
* A/P : Ausencia / Presencia - * Pot : Potenciométrico - * Espec: Espectrofotométrica - * Grav: Gravimétrico - * <= menor o igual a - * NMP: Múltiples tubos en medio Enzima Substrato

Observaciones:

La muestra de agua analizada cumple con la Resolución 2115 de 2007.

J.D.E.

Jefe Laboratorio Microbiología
FUNDASES

Alba Salgado

Gerente Aseguramiento Calidad
FUNDASES