FUNDASES

INFORME DE RESULTADOS LABORATORIO MICROBIOLOGÍA

No. Muestra: 066-15-587-2021

CLIENTE: ASOCASABLANCA	**NIT / CC:** 832006289
DIRECCIÓN: CALLE 3 NO. 1-15 SUBACHOQUE-CUNDINAMARCA	**CIUDAD:** BOGOTA D.C.
TELÉFONO: 8258185	**CORREO:** CORTES.NOHORA@GMAIL.COM
AGENTE: FUNDASES - GERENCIA	

SERVICIO: MICROBIOLOGICO DE AGUA POTABLE (RESOLUCIÓN 2115 DE 2007 RANGO 0 A 2500 USUARIOS)	
FECHA TOMA MUESTRA: 2021-12-13	**ORIGEN MUESTRA:** AGUA
FECHA RECEPCIÓN: 2021-12-13	**TIPO MUESTRA:** AGUA POTABLE
FECHA EMISIÓN INFORME: 2021-12-15	**TIPO MUESTREO:** NO APLICA
PLAN DE MUESTREO: N.A	**RECOLECTADA POR:** ANDRES BAUTISTA MARTINEZ
OBSERVACIONES MUESTRA: AGUA POTABLE - ASOCASABLANCA - PILAR SULUAGA - CAJA DE INSPECCION	

VARIABLES	METODO	TECNICA	UNIDAD	RESULTADO	VALOR NORMAL	VERIFICACIÓN	FECHA EJECUCIÓN ANALISIS
Coliformes totales	EPA 815-R-05-004	A/P	Ausencia/ 100 mL	Ausencia	Ausencia / 100mL	CONFORME	2021-12-13
Escherichia coli	EPA 815-R-05-004	A/P	Ausencia/ 100 mL	Ausencia	Ausencia / 100mL	CONFORME	2021-12-13

(1) Ensayo subcontratado con laboratorio externo. FUNDASES es responsable frente al cliente por el trabajo realizado por el subcontratista, excepto en el caso que el cliente o una autoridad reglamentaria especifique el subcontratista a utilizar.

* SM : Standard Methods. - * NTC : Norma Tecnica Colombiana - * RDS: Recuento de colonias por dispersión en superficie - * RCP: Recuento de colonias por profundidad
* A/P : Ausencia / Presencia - * Pot : Potenciometrico - *Espec: Espectrofotometrica - * Grav: Gravimetrico - *</= menor o igual a - *NMP: Múltiples tubos en medio Enzima Sustrato

Observaciones:

La muestra de Agua analizada cumple con la Resolución 2115 de 2007.

J.D.E

Jefe Laboratorio Microbiología
FUNDASES

Olga Salgado

Gerente Aseguramiento Calidad
FUNDASES

FUNDASES garantiza que todas las muestras se analizan bajo los mismos procedimientos de calidad sobre los cuales se rige nuestra cotización, sin embargo no se hará responsable de los resultados obtenidos de muestras tomadas por el cliente.
Los resultados presentados en este informe corresponden unicamente a las muestras analizadas. Se prohibe la reproducción parcial de este documento sin previa autorizacion de FUNDASES.
BOGOTÁ D.C, Calle 89 No. 87A-50 Piso 2 Parque de Innovación Social Tels: 7563774 - 7563785 - 3212036092
E-mail: servicliente.lab@fundases.com Pagina Web: http://www.fundases.com