

FÖRKLARING

AV3	AVSTÄNGNINGSVENTIL TÄPPVATTEN
AV5	AVSTÄNGNINGSVENTIL VÄRME
KV8	PE-RÖR ENLIGT SS 3362 PN 10 I SKYDDSRÖR
D2,S2	PP-MARKAVLOPPSRÖR ENL SS-EN 1852-1
D4	STYVT DRÄNERINGSRÖR TYP DSA
S6	PE-TRYCKRÖR ENL SS-EN 12 201, PN 6,3
B7	SPOL- OCH RENSBRUNN PLAST
B10	DAGVATTENBRUNN AV PLAST 400 MED VL MED SANDF.
B11	DAGVATTENBRUNN AV PLAST 400 UTAN VL MED SANDF.
	ÖVERSVÄMNINGSSKYDD MED BOTTENUTLOPP
B12	KOMBINATIONSBRUNN MED BRÄDDAVLOPP ANLAGD I STENKISTA
STPR	STUPRÖRSANSLUTNING
STP	STUPRÖRSUTKASTARE, VATTEN SKALL LEDAS MINST 1,5 M FRÅN BYGGNAD

ALLMÄNT

SPOLBRUNN ANORDNAS FÖR FUNKTIONSKONTROLL AV DRÄNERINGSLEDNINGAR.
VATTENSERVIS UNDER BETONGPLATTA LÄGGS I SKYDDSRÖR.

---	DAGVATTENLEDNING/DRÄNERING
---	SPILLVATTENLEDNING
---	VATTENLEDNING

VA-ANSLUTNING
KV8-32, S2-110, D2-110
SETT FRÅN GATAN

2x B7

B10

BET	ART	ANDRINGS AVSEER	SIDN	DATUM
BYGGHANDLING				
VA-SITUATIONSPLAN				
 EJERVALLS VVS-PROJEKTERING adam@ejervalls.com 073-8211162				
RITAD AV A. EJERVALL			DATUM 2022.02.22	
ANDERSGÅRDEN 1:11 SKÖVDE KOMMUN ANDERS ANDERSSON				
SKALA 1:500(A4)			NUMMER V51:01	
				I BET