

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, बलिया

पत्रांक— 2442/1B

दिनांक— 16-07-2023

सेवा में,

प्रबन्धक

सिटी कान्वेन्ट सीनियर सेकेण्डरी स्कूल,
सहतवार, बलिया।

विषय — विद्यालय भवन नेशनल बिल्डिंग कोड में प्राविधानित सुरक्षा मानकों के अनुरूप निर्मित किये जाने के सम्बन्ध में।


संदर्भ — आपका पत्र संख्या—शून्य, दिनांक— 15.05.2023

उपरोक्त विषयगत संदर्भित पत्र के क्रम में सम्बन्धित अवर अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता के द्वारा दिनांक— 15.05.23 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के उपरान्त आपके विद्यालय का निर्माण संलग्न मानक के अनुसार भवन की स्थित ठीक पाया गया।

संलग्न—जॉच प्रमाण—पत्र।


PRINCIPAL
City Convent School
Sahatwar-Ballia


अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
बलिया


A.S. ENGINEER
City Convent School
Sahatwar-Ballia

'जांच प्रमाण-पत्र'

सिटी कान्वेंट सीनियर सेकेण्डरी स्कूल, सहतवार, जनपद-बलिया के भवन का निरीक्षण किया गया। निरीक्षणोपरान्त भवन की निम्नांकित मदें नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुरूप पायीं गयीं।

Sl. No	Items	Standard	Specification	Remarks
1	Height	3.6M	N.B.C. 2005 colum 12.18.1.1	3.60M
2	Bathroom Height	2.1M	N.B.C. Clause- 12.4.1	2.10M
3	Open space arround the Building	6.0M	N.B.C. Clause- 8.3.1	Satisfactory
4	College Building area	1.80ha	N.B.C. Clause 5.5.1(b) iii	Satisfactory
5	Parking area	0.30ha	N.B.C. Clause 5.5.1(b) ii(d)	Satisfactory
6	Height of Plinth	0.45M	N.B.C. Clause- 12.1.1	0.40 M
7	Stair Width	1.50M	N.B.C. Clause- 12.18.1.1	1.00 M
8	Lighting and Ventilation room	1/10 floor area	N.B.C. Clause- as per N.B.C. 2005 Clause- 15.1.2	Satisfactory
9	Fire and life safety	Certified by PHO Ballia		
10	Roofs	R.C.C. Flate Roof	as per N.B.C. 2005 clause 12.19.1	R.C.C. Flate Roof
11	Structure	R.C.C. Column and Beam	as per N.B.C. 2005 clause 12.19.1	R.C.C. Column and beam


PRINCIPAL,
City Convent School
Sahatwar-Ballia


अधिसासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
बलिया
14/09/2023


PRINCIPAL,
City Convent School
Sahatwar-Ballia