

ARBETET UTFÖRES I ENLIGHET MED GÄLLANDE "STATLIGA BETONGBESÄMMELSER",
"SVENSK BYGGNORM 67", UTGÅVA 1965.

GRUNDLÄGGNING UTFÖRES MED LÄNGSGÅENDE GRUNDPLATTOR.
INNAN GRUNDPLATTORNA GJÜES SKALL BYGGNADSINSPEKTÖREN
BESIKTIGA OCH GODKÄNNA UNDERGRUNDEN.
VID GRUNDLÄGGNING PÅ MUÄAN ELLER UNDERGRUND MED LIKVÄRDIG
BÄRIGHET GÖRES GRUNDPLATTAN 400mm BRED.
VID GRUNDLÄGGNING PÅ UNDERGRUND MED TILLÄTEN GRUNDPÄKÄNNING
AV 1kp/cm² (EX. STYV LERA) GÖRES GRUNDPLATTAN 600mm BRED.
VID SÄMRE GRUNDFÖRHÄLLANDEN SKALL GRUNDLÄGGNINGEN UTFÖRAS
I SAMRÄD MED BYGGNADSINSPEKTÖREN OCH KONSTRUKTÖREN.
GRUNDPLATTAN LUTAS MAX. 1:3.

ENL. BYGGNADSBESKRIVNING

BETONG II, STD, K300, VATTENTÄT: I BALKONGPLATTOR OCH ALTANER,
BETONG III, STD, K200, I ÖVRIGT.

KVALITET: Ks 40 OCH Ss 26.
INNAN GJUTNING AV KONSTRUKTIONSDÄL PÅBÖRJAS SKALL ALL
ARM I DENNA DEL VARA NOGA UTLAGD OCH NAJAD.
ÖVERKANTSARMERINGEN MONTERAS PÅ ERF. ANTAL MONTERINGSSTÅL
ÖVER VARJE STÖD, SÅ ATT ARMERINGEN ERH. RÄTT LÄGE VID GJUTN.
TÄCKANDE BETONGSKIKT FÖR Ks40 GÄLLER: VID $d \leq 12$ MINST 15mm VID PLAT-
TOR OCH VÄGGAR, 20mm VID EALKAR OCH PELARE. VID $12 < d \leq 17$ TÄCKANDE
BETONGSKIKT MINST 20mm VID PLATTOR OCH VÄGGAR, 30mm VID EALKAR
OCH PELARE VID KONSTRUKTION DIREKT PÅ MARK MINST 50mm TÄCKSKIKT.

KÄLLANÄGGER

YTTERVÄGGAR: 250 mm MUR-LOCK KVAL OCH KLASS III
INRIK: 200

VÄGGAR I VÅNINGSPLAN


ALT { YTTERVÄGGAR
250 LÅSFOGAD YTONGSTAV KVAL 0,5
250 STÅENDE VÄGGELEMENT — " —
200 LÅSFOGAD YTONGSTAV — " — + 30 MIN. ULT. SKIVA 100 MIXT-KALKANDSTEN
200 — " — " — + LUFTFÄLT + 120 FASADTEGEL

ALT { INNERVÄGGAR
200 LÅSFOGAD YTONGSTAV KVAL 0,5
200 STÅENDE VÄGGELEMENT — " —


KVALITET SIS 1311 VARMFÖRZINKAT

TAKTÄCKNING ENL. BYGGNADSBESKRIVNING
VID PAPPTÄCKNING YTTERTAKELEMENT AV 20mm RÅSPONT

VAI TENTÄT. BETONG




EE10NG




LÄTTBETONG




TEGEL




ISOLERING ENL PÅSKRIFT



BETONGHÅLBLOCK




ARMERING I ÖVERKANT



—||— UNDERKANT

EXEMPEL A 101

BETECKNAR SNITT A VISAS PÅ
RITN. 101.



HÅLTAGNING.

ARM ANGIVEN EXKL SPILL, MONTERINGSSTÅL OCH TAKSTOLSFÖRANKR.
VID SV. MINSKAS ARM. AV $\phi 10$ MED 14 Kg.

VID GRUNDL PÅ SULOR

VID GRUNDL PÅ BERG

KS 40. kg	
ø 8	427
ø 10	76
ø 12	270

KS40. kg	
ø8	427
ø10	76
ø12	15

ALLA MÅTT I mm DÄR EJ ANNAT ANGIVES

prot. nr. 22-33 litt. D
diar. nr. 1157
Fastställt den 13. OKT. 1971

Byggnadsnämnden i Malmö

Insulär
ljuskopia \$ 6 R. 6
godkänd för begränsad
användning hatygar
AD Y TONGHEUS
(Kopieringsfirma)
BÖR EJ ONÖDIGTVIS UT-
SÄTTAS FÖR LUS.

REV	ANT	REVIDERINGEN AVSER	SIGN	DATUM
Herr Ingvar Hagman Tott 14 Kv, 50, Vändakern Malmö				
ALLMÄNNA ANVISNINGAR				
AVTAL	SEKLA	GENOM AV <i>Ingvar Hagman</i>	RITNING NR	100
DATUM 12.1-70		AVTAL AN BA		
 AB YTONGHUS			TRYK	
POSTBOX 100 20 STOCKHOLM 10 TEL. 500000				