

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALLA NORMA CEI 0-21

Sez. A	I seguenti generatori rispettano le prescrizioni della norma CEI 0-21 ed. 2022-03					
	Costruttore	Afore New Energy Technology (Shanghai) Co., Ltd. Building 7, No.333 Wanfang Rd, Minhang District, Shanghai, China				
	Tipo Apparecchiatura	Inverter fotovoltaico di stringa				
	Marca					
	N. fasi	☐ Monofase ☒ Trifase Frequenza: 50 Hz Tensione (F - F): 400V				
	Energia primaria utilizzata	Solare				
	Modello del generatore	BNT030KTL	BNT036KTL	BNT040KTL	BNT050KTL	BNT060KTL
	Potenza Nominale (kW)	30	36	40	50	60
	Il generatore:	• È idoneo per installazione in impianti con potenza superiore a 11,08 kW • È in grado di limitare la I_{dc} allo 0,5% della corrente nominale • Utilizza una funzione di protezione sensibile alla corrente continua				
Sez. C	Caratteristiche del convertitore statico					
	Modello del convertitore statico	BNT030KTL	BNT036KTL	BNT040KTL	BNT050KTL	BNT060KTL
	Costruttore del convertitore statico	Afore New Energy Technology (Shanghai) Co., Ltd.				
	Versione firmware	V06				
	Potenza nominale del convertitore (P _{NINV}) (kW)	30	36	40	50	60
Sez. I	Riferimenti dei laboratori che hanno eseguito le prove e dei relativi rapporti di prova (RdP)					
	Metodo prescelto	Prove eseguite da laboratorio accreditato				
	Rapporti di prova (RdP)	6162739.50				
	Emessi da: Numero accreditamento: Rif. Ente accreditamento:	DEKRA Testing and Certification (Suzhou) Co., Ltd, Accreditemento a IAS, N° 6162739.01. Accreditemento secondo norme DIN EN ISO/IEC 17065				
Dichiarazione di conformità del costruttore alle prescrizioni della norma CEI 0-21:2022-03						



Afore New Energy Technology (Shanghai) Co., Ltd.
Building 7, No.333 Wanfang Rd, Minhang District, Shanghai, China
Phone: +86-21-54326236 Fax: +86-21-54326136 Email: info@aforeenergy.com

Con la presente dichiarazione, redatta ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 Dicembre 2000, n°445, il sottoscritto, Xinghe Chen, in qualità di legale rappresentante della Società Afore New Energy Technology (Shanghai) Co., Ltd, con sede in Building 7, No.333 Wanfang Rd, Minhang District, Shanghai, China, P. IVA 91310000561932991K, iscritta al registro delle imprese della pretura di None (Cina) con numero di registrazione 00000000202009040020.

DICHIARA

che gli inverter di propria costruzione e i relativi sistemi di accumulo di cui alle precedenti sezioni sono conformi alle prescrizioni contenute nella norma **CEI 0-21:2022-03**.
Attesta altresì che la produzione dei dispositivi avviene in regime di qualità (secondo ISO 9001, ed. 2000 e s.m.i.)

Shanghai, 1.10.2024

Afore New Energy Technology (Shanghai) Co., Ltd.
Xinghe Chen, CEO





持照人簽名 / Bearer's signature
陳品和

0538803930

**POCHNCHEN<<XINGHE<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
E531599044CHN6612201M2506115LDMCNAMHLKMNA938**

CERTIFICATE OF CONFORMITY

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ

Issued to: Afore New Energy Technology (Shanghai) Co., Ltd.
Rilasciato a: Building 7, No.333 Wanfang Rd, Minhang District, Shanghai, China

For the product: PV Grid interactive inverter
Tipo prodotto:

Trade name:
Marchio:



Type/Model: BNT030KTL, BNT036KTL, BNT040KTL, BNT050KTL, BNT060KTL
Riferimento modello:

Ratings: See Annex
Dati di targa:

Manufactured by: Afore New Energy Technology (Shanghai) Co., Ltd.
Costruttore: Building 7, No.333 Wanfang Rd, Minhang District, Shanghai, China

Requirements: CEI 0-21:2022-03
Requisiti: *Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica*

This Test Certificate is granted on account of an examination by DEKRA, the results of which are laid down in a confidential file no. 6162739.50
Il presente certificato è rilasciato a causa di un esame da parte di DEKRA, i cui risultati sono riportati in un file riservato n. 6162739.50

The examination has been carried out on one single specimen or several specimens of the product, submitted by the manufacturer. The certificate does not include an assessment of the manufacturer's production. Conformity of his production with the specimen tested by DEKRA is not the responsibility of DEKRA.
Il sottoscritto dichiara che il prodotto di cui sopra è conforme ai requisiti tecnici menzionati. Questo attestato di conformità è rilasciato sulla base dei risultati di prova riferiti nel rapporto sopra menzionato. La valutazione non include una verifica della produzione di serie né del luogo di produzione.

Shanghai, 12 July 2023
It expires at the latest on: 12 July 2028

Certificate Number: 6162739.01COC

DEKRA Testing and Certification (Shanghai) Ltd.


Cliff Lin
Certification Manager

© Integral publication of this certificate and adjoining reports is allowed

Accreditation of the certification body by IAS according to ISO/IEC 17065 for products.
Accreditation is valid in the areas of certification mentioned in the certificate.

DEKRA Testing and Certification (Shanghai) Ltd.
3F #250 Jiangchangsan Road Shibei Hi-Tech Park, 200436 Jing'an District, Shanghai, China
T +86 21 6056 7666 F +86 21 6056 7555 www.dekra-product-safety.com



PCA-141

Document no. : 6162739.01COC

Ratings of the testing inverter:

Valutazioni dell'inverter di prova:

Variazioni del inverter di prova.

Specifications table					
Model	BNT030KTL	BNT036KTL	BNT040KTL	BNT050KTL	BNT060KTL
PV input					
Max PV power (W)	45000	54000	60000	75000	90000
Vmax PV (Vdc) (absolute Max.)	1100	1100	1100	1100	1100
Isc PV (absolute Max.) (A)	48 x 2	48 x 3	48 x 3	48 x 3	48 x 4
Number MPP trackers	2	3	3	3	4
Number input strings	2/3	2/2/2	2/2/2	2/2/3	2/2/2/2
Max. PV input current / strings (A)	38 x 2	38 x 3	38 x 3	40 x 3	38 x 4
MPPT voltage range (Vdc)	200-1000	200-1000	200-1000	200-1000	200-1000
Vdc range @ full power (Vdc)	500-850	500-850	500-850	500-850	500-850
AC Grid (output)					
Normal AC Voltage (V _{AC})	3P+N+PE/3P+PE 230/400				
Frequency (Hz)	50 / 60				
Normal AC Current (A)	43.5	52.2	58	72.5	87
Max. cont. output current (A)	48	60	65	80	96
Normal Power (W)	30000	36000	40000	50000	60000
Rated Apparent Power (VA)	30000	36000	40000	50000	60000
Max. cont. Power (W)	30000	36000	40000	50000	60000
Max. cont. Apparent Power (VA)	30000	36000	40000	50000	60000
Power factor(adjustable)	1.0(-0.8~ +0.8)				
Others					
Protective class	Class I				
Ingress protection (IP)	IP65				
Temperature (°C)	-25°C to +60°C (Derating 45°C)				
Inverter Isolation	Non-isolated				
Overvoltage category	OVC III (AC Main), OVC II (PV)				
Software version	DSP: V06 CPLD: V06 HMI: V06				

Document no. : 6162739.01COC

Type of generating unit:

Tipologia di apparato:

Static Conversion Device <i>Dispositivo di conversione statica</i>	Interface Protection <i>Protezione di interfaccia</i>	Interface Protection Device <i>Dispositivo di interfaccia</i>	Rotating Generator Device <i>Dispositivo di generazione rotante</i>
Yes/Si	Yes/Si	Yes/Si	No

REMARK: the device is capable to limit the I_{dc} to 0,5% of the nominal current

NOTA: Il dispositivo è in grado di limitare la I_{dc} allo 0,5% della corrente nominale

Firmware release (SW): V06

Revisione firmware (SW): V06

Testing Laboratory:

Laboratorio prove:

Testing Laboratory for CEI 0-21:2022-03

DEKRA Testing and Certification (Suzhou) Co., Ltd.

No. 99, Hongye Road, Suzhou Industrial Park Suzhou, 215006, P.R. China

Accreditation Number: L5313 (CNAS-ILAC)

Testing Laboratory for EMC:

1. Intertek Testing Services Shanghai

Building No.86, 1198 Qinzhou Road (North), Caohejing Development Zone, Shanghai 200233, China

Accreditation Number: 3309.02 (A2LA-ILAC)

2. Shanghai Inspection and Testing Institute of Instruments and Automation Systems Co., Ltd.

No.103, Caobao Road, Xuhui District, Shanghai, China

Accreditation Number: L0130 (CNAS-ILAC)

--- End ---