

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALLA NORMA CEI 0-21NFO

Sez. A	I seguenti generatori rispettano le prescrizioni della norma CEI 0-21 ed. 2022-03											
	Costruttore	Afore New Energy Technology (Shanghai) Co., Ltd Building 7, No.333 Wanfang Rd, Minhang District, Shanghai, China										
	Tipo Apparecchiatura	Inverter fotovoltaico con sistema di accumulo di energia in batteria										
	Marca											
	N. fasi	☒ Monofase ☐ Trifase Frequenza: 50 Hz Tensione (F-N): 230 V										
	Energia primaria utilizzata	Solare										
	Modello del generatore	AF1K-SL-1 AF1K-SL-0	AF1.5K-SL-1 AF1.5K-SL-0	AF2K-SL-1 AF2K-SL-0	AF2.5K-SL-1 AF2.5K-SL-0	AF3K-SL-1 AF3K-SL-0 AF3K-SL	AF3.6K-SL-1 AF3.6K-SL AF3.6K-SL-0	AF4K-SL AF4K-SL-0	AF4.6K-SL AF4.6K-SL-0	AF5K-SL AF5K-SL-0	AF5.5K-SL AF5.5K-SL-0	AF6K-SL AF6K-SL-0
	Potenza Nominale (kW)	1	1.5	2	2.5	3	3.6	4	4.6	5	5.5	6
Il generatore:	- È idoneo per installazione in impianti con potenza superiore a 11,08 kW - È in grado di limitare la I_{dc} allo 0,5% della corrente nominale - Utilizza una funzione di protezione sensibile alla corrente continua											
Sez. B	Caratteristiche del sistema di protezione di interfaccia											
	Costruttore	Afore New Energy Technology (Shanghai) Co., Ltd										
	Modello	AF1K-SL-1 AF1K-SL-0	AF1.5K-SL-1 AF1.5K-SL-0	AF2K-SL-1 AF2K-SL-0	AF2.5K-SL-1 AF2.5K-SL-0	AF3K-SL-1 AF3K-SL-0 AF3K-SL	AF3.6K-SL-1 AF3.6K-SL AF3.6K-SL-0	AF4K-SL AF4K-SL-0	AF4.6K-SL AF4.6K-SL-0	AF5K-SL AF5K-SL-0	AF5.5K-SL AF5.5K-SL-0	AF6K-SL AF6K-SL-0
	Tipo	Integrata										
Sez. C	Caratteristiche del convertitore statico											
	Modello del convertitore statico	AF1K-SL-1 AF1K-SL-0	AF1.5K-SL-1 AF1.5K-SL-0	AF2K-SL-1 AF2K-SL-0	AF2.5K-SL-1 AF2.5K-SL-0	AF3K-SL-1 AF3K-SL-0 AF3K-SL	AF3.6K-SL-1 AF3.6K-SL AF3.6K-SL-0	AF4K-SL AF4K-SL-0	AF4.6K-SL AF4.6K-SL-0	AF5K-SL AF5K-SL-0	AF5.5K-SL AF5.5K-SL-0	AF6K-SL AF6K-SL-0
	Costruttore del convertitore statico	Afore New Energy Technology (Shanghai) Co., Ltd										
	Versione firmware	V06										
	Potenza nominale del convertitore (P _{NINV}) (kW)	1	1.5	2	2.5	3	3.6	4	4.6	5	5.5	6

[illegible]

	Note	- Le batterie non sono integrate nell'inverter e devono essere installate secondo le normative locali. - I modelli riportati sono utilizzabili per il collegamento in parallelo - Eventuali discrepanze con le capacità riportate sull'etichetta o sulla scheda tecnica sono dovute all'arrotondamento da parte dell'ente certificatore
Sez. I	Riferimenti dei laboratori che hanno eseguito le prove e dei relativi rapporti di prova (RdP)	
	Metodo prescelto	Prove eseguite da laboratorio accreditato
	Rapporti di prova (RdP)	6166733.50
	Emessi da: Numero accreditamento: Rif. Ente accreditamento:	DEKRA Testing and Certification (Suzhou) Co., Ltd, Accreditamento a IAS, N° 6166733.01. Accreditamento secondo norme DIN EN ISO/IEC 17065
Sez. L	Dichiarazione di conformità del costruttore alle prescrizioni della norma CEI 0-21:2022-03	
	Con la presente dichiarazione, redatta ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 Dicembre 2000, n°445, il sottoscritto, Xinghe Chen, in qualità di legale rappresentante della Società Afore New Energy Technology (Shanghai) Co., Ltd, con sede in Building 7, No.333 Wanfang Rd, Minhang District, Shanghai, China, P. IVA 91310000561932991K, iscritta al registro delle imprese della pretura di None (Cina) con numero di registrazione 00000000202009040020. DICHIARA che gli inverter di propria costruzione e i relativi sistemi di accumulo di cui alle precedenti sezioni sono conformi alle prescrizioni contenute nella norma CEI 0-21:2022-03. Attesta altresì che la produzione dei dispositivi avviene in regime di qualità (secondo ISO 9001, ed. 2000 e s.m.i.)	

Shanghai, 20.10.2023

Afore New Energy Technology (Shanghai) Co., Ltd
Xinghe Chen, CEO

CERTIFICATE OF CONFORMITY

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ

Issued to: Afore New Energy Technology (Shanghai) Co., Ltd.
Rilasciato a: Build No.7, 333 Wanfang Road, Minhang District, Shanghai, China

For the product: Hybrid Inverter
Tipo prodotto:

Trade name:
Marchio:



Type/Model: AF1K-SL-1, AF1.5K-SL-1, AF2K-SL-1, AF2.5K-SL-1, AF3K-SL-1, AF3.6K-SL-1,
Riferimento modello: AF3K-SL, AF3.6K-SL, AF4K-SL, AF4.6K-SL, AF5K-SL, AF5.5K-SL, AF6K-SL,
AF1K-SL-0, AF1.5K-SL-0, AF2K-SL-0, AF2.5K-SL-0, AF3K-SL-0, AF3.6K-SL-0,
AF4K-SL-0, AF4.6K-SL-0, AF5K-SL-0, AF5.5K-SL-0, AF6K-SL-0

Ratings: See Annex
Dati di targa:

Manufactured by: Afore New Energy Technology (Shanghai) Co., Ltd.
Costruttore: Build No.7, 333 Wanfang Road, Minhang District, Shanghai, China

Requirements: CEI 0-21:2022-03
Requisiti: Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica

This Test Certificate is granted on account of an examination by DEKRA, the results of which are laid down in a confidential file no. 6166733.50

Il presente certificato è rilasciato a causa di un esame da parte di DEKRA, i cui risultati sono riportati in un file riservato n. 6166733.50

The examination has been carried out on one single specimen or several specimens of the product, submitted by the manufacturer. The certificate does not include an assessment of the manufacturer's production. Conformity of his production with the specimen tested by DEKRA is not the responsibility of DEKRA. *Il sottoscritto dichiara che il prodotto di cui sopra è conforme ai requisiti tecnici menzionati. Questo attestato di conformità è rilasciato sulla base dei risultati di prova riferiti nel rapporto sopra menzionato. La valutazione non include una verifica della produzione di serie né del luogo di produzione.*

Shanghai, 11 September 2023 Certificate Number: 6166733.01COC
It expires at the latest on: 11 September 2028

DEKRA Testing and Certification (Shanghai) Ltd.


Cliff Lin
Certification Manager

© Integral publication of this certificate and adjoining reports is allowed

Accreditation of the certification body by IAS according to ISO/IEC 17065 for products.
Accreditation is valid in the areas of certification mentioned in the certificate.

DEKRA Testing and Certification (Shanghai) Ltd.
3F #250 Jiangchangsan Road Shibei Hi-Tech Park, 200436 Jing'an District, Shanghai, China
T +86 21 6056 7666 F +86 21 6056 7555 www.dekra-product-safety.com



PCA-141

Document no. : 6166733.01COC

Ratings of the testing Hybrid Inverter:

Valutazioni dell'invertitore ibrido di prova:

Models	AF1K-SL-1	AF1.5K-SL-1	AF2K-SL-1	AF2.5K-SL-1	AF3K-SL-1	AF3.6K-SL-1
PV input:						
Max PV voltage (V)	550					
MPPT voltage range (V)	80-500					
Max PV current (A)	18.5					
Isc PV (A)	26					
Max PV power (W)	1500	2300	3000	3800	4500	5400
Battery port:						
Battery type	Li-ion / Lead-acid					
Battery normal voltage (range) (Vdc)	51.2 (40-60)					
Max charge/discharge current (A)	25	40	50	63	80	80
Max charge/discharge power (W)	1000	1500	2000	2500	3000	3600
AC grid (input and output):						
Rated voltage (V)	L/N/PE, 230Vac					
Rated frequency (Hz)	50					
Max AC current (A)	5	7	10	12	14	17
Rated AC power (W)	1000	1500	2000	2500	3000	3600
Max AC apparent power (VA)	1000	1500	2000	2500	3000	3600
Power factor range	1.0 (-0.8 ~ +0.8 adjustable)					
AC load output (stand alone):						
Rated voltage (V)	L/N/PE, 230Vac					
Rated frequency (Hz)	50					
Max AC current (A)	5	7	10	12	14	17
Rated continuous AC power (W)	1000	1500	2000	2500	3000	3600
Max continuous AC apparent power (VA)	1000	1500	2000	2500	3000	3600
General:						
Protection class	I					
Degree of protection	IP65					
Overvoltage category	II(DC), III(AC)					
Ambient temperature	-25...+60°C (Derating > 45°C)					

Document no. : 6166733.01COC

Models	AF3K-SL	AF3.6K-SL	AF4K-SL	AF4.6K-SL	AF5K-SL	AF5.5K-SL	AF6K-SL
PV input:							
Max PV voltage (V)	550						
MPPT voltage range (V)	80-500						
Max PV current (A)	18.5 x 2						
Isc PV (A)	26 x 2						
Max PV power (W)	4500	5400	6000	6900	7500	8300	9000
Battery port:							
Battery type	Li-ion / Lead-acid						
Battery normal voltage (range) (Vdc)	51.2 (40-60)						
Max charge/discharge current (A)	80						
Max charge/discharge power (W)	3000	3600	4000	4600	4800	4800	4800
AC grid (input and output):							
Rated voltage (V)	L/N/PE, 230Vac						
Rated frequency (Hz)	50						
Max AC current (A)	14	17	19	22	23	26	28
Rated AC power (W)	3000	3600	4000	4600	5000	5500	6000
Max AC apparent power (VA)	3000	3600	4000	4600	5000	5500	6000
Power factor range	1.0 (-0.8 ~ +0.8 adjustable)						
AC load output (stand alone):							
Rated voltage (V)	L/N/PE, 230Vac						
Rated frequency (Hz)	50						
Max AC current (A)	14	17	19	22	23	26	28
Rated continuous AC power (W)	3000	3600	4000	4600	5000	5500	6000
Max continuous AC apparent power (VA)	3000	3600	4000	4600	5000	5500	6000
General:							
Protection class	I						
Degree of protection	IP65						
Overvoltage category	II(DC), III(AC)						
Ambient temperature	-25...+60°C (Derating > 45°C)						

Document no. : 6166733.01COC

Models	AF1K-SL-0	AF1.5K-SL-0	AF2K-SL-0	AF2.5K-SL-0	AF3K-SL-0	AF3.6K-SL-0
Battery port:						
Battery type	Li-ion / Lead-acid					
Battery normal voltage (range) (Vdc)	51.2 (40-60)					
Max charge/discharge current (A)	25	40	50	63	80	80
Max charge/discharge power (W)	1000	1500	2000	2500	3000	3600
AC grid (input and output):						
Rated voltage (V)	L/N/PE, 230Vac					
Rated frequency (Hz)	50					
Max AC current (A)	5	7	10	12	14	17
Rated AC power (W)	1000	1500	2000	2500	3000	3600
Max AC apparent power (VA)	1000	1500	2000	2500	3000	3600
Power factor range	1.0 (-0.8 ~ +0.8 adjustable)					
AC load output (stand alone):						
Rated voltage (V)	L/N/PE, 230Vac					
Rated frequency (Hz)	50					
Max AC current (A)	5	7	10	12	14	17
Rated continuous AC power (W)	1000	1500	2000	2500	3000	3600
Max continuous AC apparent power (VA)	1000	1500	2000	2500	3000	3600
General:						
Protection class	I					
Degree of protection	IP65					
Overvoltage category	II(DC), III(AC)					
Ambient temperature	-25...+60°C (Derating > 45°C)					

Document no. : 6166733.01COC

Models	AF4K-SL-0	AF4.6K-SL-0	AF5K-SL-0	AF5.5K-SL-0	AF6K-SL-0
Battery port:					
Battery type	Li-ion / Lead-acid				
Battery normal voltage (range) (Vdc)	51.2 (40-60)				
Max charge/discharge current (A)	80	80	100	120	120
Max charge/discharge power (W)	4000	4600	5000	5500	6000
AC grid (input and output):					
Rated voltage (V)	L/N/PE, 230Vac				
Rated frequency (Hz)	50				
Max AC current (A)	19	22	23	26	28
Rated AC power (W)	4000	4600	5000	5500	6000
Max AC apparent power (VA)	4000	4600	5000	5500	6000
Power factor range	1.0 (-0.8 ~ +0.8 adjustable)				
AC load output (stand alone):					
Rated voltage (V)	L/N/PE, 230Vac				
Rated frequency (Hz)	50				
Max AC current (A)	19	22	23	26	28
Rated continuous AC power (W)	4000	4600	5000	5500	6000
Max continuous AC apparent power (VA)	4000	4600	5000	5500	6000
General:					
Protection class	I				
Degree of protection	IP65				
Overvoltage category	II(DC), III(AC)				
Ambient temperature	-25...+60°C (Derating > 45°C)				

Type of generating unit:

Tipologia di apparato:

Static Conversion Device <i>Dispositivo di conversione statica</i>	Interface Protection <i>Protezione di interfaccia</i>	Interface Protection Device <i>Dispositivo di interfaccia</i>	Rotating Generator Device <i>Dispositivo di generazione rotante</i>
Yes/Si	Yes/Si	Yes/Si	No

REMARK: the device is capable to limit the Idc to 0,5% of the nominal current

NOTA: Il dispositivo è in grado di limitare la Idc allo 0,5% della corrente nominale

Firmware release (SW): V06

Revisione firmware (SW): V06

Document no. : 6166733.01COC

The battery used for testing with the Hybrid Inverter covered by this certificate:

La batteria utilizzata per i test con l'invertitore ibrido coperto dal presente certificato:

Battery Models	LFPWall-5000	LFPWall-5000	LFPWall-5000	LFPWall-5000
Manufacturer	Enerlution Power Technology Co, Ltd			
Number of battery module in parallel	1	2	3	4
Nominal Voltage	51.2 V			
Nominal capacity	100 Ah	200 Ah	300 Ah	400 Ah
CUS (Storage system useful capacity)	5.12 kWh	10.24 kWh	15.36 kWh	20.48 kWh
Remark: The CB test certificate No. of the battery: NL-89689 When the batteries are connected in parallel, the charge/ discharge current is superimposed and is limited by the maximum current of the battery port of the Hybrid Inverter. The batteries are not integrated into the Hybrid Inverter and must be installed according to the local regulations.				

Testing Laboratory:

Laboratorio prove:

Testing Laboratory for CEI 0-21:2022-03
 DEKRA Testing and Certification (Suzhou) Co., Ltd.
 No. 99, Hongye Road, Suzhou Industrial Park Suzhou, 215006, P.R. China
 Accreditation Number: L5313 (CNAS-ILAC)

Testing Laboratory for EMC:

- Intertek Testing Services Shanghai
 Building No.86, 1198 Qinzhou Road (North), Caohejing Development Zone, Shanghai 200233, China
 Accreditation Number: 3309.02 (A2LA-ILAC)
- Shanghai Inspection and Testing Institute of Instruments and Automation Systems Co., Ltd.
 No.103, Caobao Road, Xuhui District, Shanghai, China
 Accreditation Number: L0130 (CNAS-ILAC)

--- End ---