



E53159904

20 DEC 1966

12 6月/JUN 2015

11 6月/JUN 2025

和品店

0538803930

POCHNCHEN<<XINGHE<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
E531599044CHN6612201M2506115LDMCNAMHLKMNA938

CERTIFICATE OF CONFORMITY

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ

Issued to: Afore New Energy Technology (Shanghai) Co., Ltd.
Rilasciato a: Building 7, No.333 Wanfang Rd, Minhang District, Shanghai, China

For the product: PV Grid interactive inverter
Tipo prodotto:

Trade name:
Marchio:



Type/Model: BNT030KTL, BNT036KTL, BNT040KTL, BNT050KTL, BNT060KTL
Riferimento modello:

Ratings: See Annex
Dati di targa:

Manufactured by: Afore New Energy Technology (Shanghai) Co., Ltd.
Costruttore: Building 7, No.333 Wanfang Rd, Minhang District, Shanghai, China

Requirements: CEI 0-16:2022-03
Requisiti: *Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica*

This Test Certificate is granted on account of an examination by DEKRA, the results of which are laid down in a confidential file no. 6160543.50
Il presente certificato è rilasciato a causa di un esame da parte di DEKRA, i cui risultati sono riportati in un file riservato n. 6160543.50

The examination has been carried out on one single specimen or several specimens of the product, submitted by the manufacturer. The certificate does not include an assessment of the manufacturer's production. Conformity of his production with the specimen tested by DEKRA is not the responsibility of DEKRA.
Il sottoscritto dichiara che il prodotto di cui sopra è conforme ai requisiti tecnici menzionati. Questo attestato di conformità è rilasciato sulla base dei risultati di prova riferiti nel rapporto sopra menzionato. La valutazione non include una verifica della produzione di serie né del luogo di produzione.

Shanghai, 30 June 2023
It expires at the latest on: 30 June 2028

Certificate Number: 6160543.01COC

DEKRA Testing and Certification (Shanghai) Ltd.

Cliff Lin
Certification Manager

© Integral publication of this certificate and adjoining reports is allowed

Accreditation of the certification body by IAS according to ISO/IEC 17065 for products.
Accreditation is valid in the areas of certification mentioned in the certificate.

DEKRA Testing and Certification (Shanghai) Ltd.
3F #250 Jiangchangsan Road Shibei Hi-Tech Park, 200436 Jing'an District, Shanghai, China
T +86 21 6056 7666 F +86 21 6056 7555 www.dekra-product-safety.com



PCA-141

Document no. : 6160543.01COC

Ratings:

Dati di targa:

Specifications table					
Model	BNT030KTL	BNT036KTL	BNT040KTL	BNT050KTL	BNT060KTL
PV input					
Max PV power (W)	45000	54000	60000	75000	90000
V _{max} PV (V _{dc}) (absolute Max.)	1100	1100	1100	1100	1100
I _{sc} PV (absolute Max.) (A)	48 x 2	48 x 3	48 x 3	48 x 3	48 x 4
Number MPP trackers	2	3	3	3	4
Number input strings	2/3	2/2/2	2/2/2	2/2/3	2/2/2/2
Max. PV input current / strings (A)	38 x 2	38 x 3	38 x 3	40 x 3	38 x 4
MPPT voltage range (V _{dc})	200-1000	200-1000	200-1000	200-1000	200-1000
V _{dc} range @ full power (V _{dc})	500-850	500-850	500-850	500-850	500-850
AC Grid (output)					
Normal AC Voltage (V _{AC})	3P+N+PE/3P+PE 230/400				
Frequency (Hz)	50 / 60				
Normal AC Current (A)	43.5	52.2	58	72.5	87
Max. cont. output current (A)	48	60	65	80	96
Normal Power (W)	30000	36000	40000	50000	60000
Rated Apparent Power (VA)	30000	36000	40000	50000	60000
Max. cont. Power (W)	30000	36000	40000	50000	60000
Max. cont. Apparent Power (VA)	30000	36000	40000	50000	60000
Power factor (adjustable)	1.0(-0.8~ +0.8)				
Others					
Protective class	Class I				
Ingress protection (IP)	IP65				
Temperature (°C)	-25°C to +60°C (Derating 45°C)				
Inverter Isolation	Non-isolated				
Overvoltage category	OVC III (AC Main), OVC II (PV)				
Software version	DSP: V06 CPLD: V06 HMI: V06				

Type of generating unit:

Tipologia di apparato:

Static Conversion Device <i>Dispositivo di conversione statica</i>	Interface Protection <i>Protezione di interfaccia</i>	Interface Protection Device <i>Dispositivo di interfaccia</i>	Rotating Generator Device <i>Dispositivo di generazione rotante</i>
Yes/Si	Yes/Si	Yes/Si	No

Firmware release (SW): V06

Revisione firmware (SW): V06

Testing Laboratory:

Laboratorio prove:

DEKRA Testing and Certification (Suzhou) Co., Ltd.

No. 99, Hongye Road, Suzhou Industrial Park Suzhou, 215006, P.R. China

Accreditation Number: L5313 (CNAS-ILAC)

--- End ---