

**AEC INTERNATIONAL SRL**

Via Grandi 44  
I-20017 Rho MI ITALY



Phone  
Fax  
E-mail  
Web

++39+0291531689  
++39+02700427499  
info@aecups.com  
www.aecups.com

## **DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DECLARATION OF CONFORMITY**

Nome del fabbricante  
Manufacturer's name

AEC INTERNATIONAL SRL  
Via Grandi 44  
20017 RHO (MI) ITALY

dichiara che il(i) prodotto(i): UPS - Gruppi Statici di Continuità  
*declares that the product(s) Uninterruptible Power Supplies*

Modello(i): *SERIE IST7 from 10000VA to 30000VA*

è (sono) conforme(i) alle seguenti norme di prodotto:  
*conform(s) to the following product standards:*

EN50091-1-1/IEC62040-1-1/AS 62040-1:2009 General Safety Requirements for UPS Used in Operator Access Areas  
Requisiti di sicurezza Generali per UPS in aree di accesso all' operatore

EN50091-2/IEC62040-2/AS 62040-2 *Electromagnetic Compatibility (EMC) Requirements for UPS*  
*Compatibilità Elettromagnetica (EMC) per gruppi di continuità*  
EN50171 (CEI 34-102) *Sistemi di alimentazione centralizzata*  
*Central Power supply systems*

EN50091-3/IEC62040-3/AS 62040-3(VFI SS 111) *Method of Specifying the Performance and Test Requirements of*  
*UPS*  
*Utilizzo, performance e Test per UPS e soccorritori*  
IEC 61557-1 *Standard | Electrical safety in low voltage distribution systems*

*Note: The above mentioned product standards incorporate relevant compliance clauses with generic IEC and EN standards for safety (IEC/EN/AS60950), electromagnetic emission and immunity (IEC/EN/ AS61000 series) and construction (IEC/EN/AS60146 series and 60950)*

*Nota: Il prodotto sopramenzionato incorporano le normative standard IEC generali e gli standard EN per la sicurezza (IEC/EN/AS60950), emissione elettromagnetica e l'immunità (IEC/EN / la serie di AS61000) e costruzione (serie di IEC/EN/AS60146 e 60950)*

93/68/EEC - (2004/108EC) *"CE - Marking"*  
*"Marcatura CE"*  
73/23/EEC(2006/95/EC) *"Low Voltage" changed by 93/68/CEE*  
*"Bassa Tensione" modificata da 93/68CEE*

N.B.: La presente dichiarazione riguarda esclusivamente il prodotto UPS e non il contesto di impianto ove lo stesso è utilizzato.  
Pertanto la conformità ad eventuali norme e/o leggi applicabili agli impianti (es. legge 46/90), dovrà essere garantita dal fornitore dell'impianto.

*Note : This declaration refers to the UPS only and not to the system where the UPS is installed.*  
*The installation conformity to the applicable installation-related standards and/or laws shall be granted by the installer.*

Rho, 08/01/2019

Il Legale Rappresentante

**AEC International srl**  
Via Grandi 44  
20017 Rho MI